

**NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA
NYÍREGYHÁZA**



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

(A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete)

Elfogadva:
2010. december 14.

Módosítva:
2012. január 25., hatályba lép: 2012. január 27-én

Tartalomjegyzék

Fejezet szám	Fejezetcím	Oldalszám
1.	Általános rendelkezések	3
2.	A főiskola tűzvédelmi szervezete, tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítéséért felelős vezetők és azok feladatai	5
3.	A főiskola valamennyi létesítményére, helyiségére, szabad területeire vonatkozó, illetve a tevékenységgel, a technológiával kapcsolatos általános érvényű tűzvédelmi használati szabályok, előírások	10
4.	Rendezvények, járulékos intézmények tűzvédelme	21
5.	A tűzveszélyes tevékenység, munkavégzés, azok engedélyezésére jogosultak, feladataik, tűzvédelmi előírások	27
6.	Tűzvédelmi berendezések, a tűz megelőzésével és oltásával kapcsolatos előírások, teendők, az oktatással kapcsolatos feladatok, tűzvédelmi képesítések, szakvizsgák	29
7.	Tűzvédelmi oktatás, képzés	30
8.	Külső munkavállalók felvilágosítása	31
9.	Tűzvédelmi ügyek intézése, propaganda munka és felelősség kérdései	32
10.	A tűzvédelmi szervezet tagjainak feladata a főiskolai épület együttes egy részeinek huzamosabb ideig tartó bezárása esetén	33
11.	Záró rendelkezések	33

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz. melléklete

A Nyíregyházi Főiskola Rektoraként – tűz elenni védekezésről, műszaki mentéséről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19.§(1) bekezdésben, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996./XII.6./BM. számú rendeletben meghatározott felhatalmazásomnak és kötelezettségemnek megfelelően, a 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírásait figyelembe véve – a Nyíregyházi Főiskola Tűzvédelmi Szabályzatát az alábbiak szerint adom ki.

1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed:

1.§

- a.) Nyíregyháza, Sóstói út 31/b;
- b.) Nyíregyháza, Hímes út
- c.) Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.
- d.) Nyíregyháza, Erdősor 7.
- e.) Tiszalök – Üdülőtelep, Liliom út 1.
- f.) Mátraszentimre (üdülő)
- g.) Rakamaz (üdülő)
- h.) A Tangazdaság nyíregyházi, napkori és Nyírtelek Ferenc-tanyai telephelyei.

A szabályzat célja

2.§

(1) A szabályzat célja azon tűzvédelmi előírások, magatartási szabályok összefoglaló ismertetése, amelyeket

- a. mind az üzemeltetés (használat), mind az esetleges átalakítások, felújítások, építkezések során a főiskola tűzbiztonsága és a megelőző tűzvédelmi feltétele kialakítása érdekében végre kell hajtani,
- b. amelyek megtartásával, végrehajtásával a Főiskola és a felügyeletéhez tartozó területeken a tüzesetek elkerülhetők és megelőzhetők,
- c. amelyek elsajátításával és tűz esetén való alkalmazásával a tűzkár csökkenthető, és a személyek testi épsége megóvható.

A szabályzat tartalma

3.§

(1) A szabályzat tartalmazza

- a. az általános rendelkezéseket;
- b. a Főiskola tűzvédelmi szervezetét, a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítéséért felelős vezetőket és azok feladatait;
- c. a Főiskolára és a felügyeletéhez tartozó valamennyi létesítményére, épületekre, helyiségre, szabad területeire vonatkozó, illetve a tevékenységgel, a technológiával kapcsolatos általános érvényű tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
- d. a Főiskola helyiségeiben folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges tűzveszélyes anyagok, eszközök felsorolását, legnagyobb megengedhető mennyiségét, kezelésük, tárolásuk módját;
- e. a tűzveszélyes tevékenységet, munkavégzést, és azok engedélyezésére jogosultakat;
- f. a tűz megelőzésével és oltásával kapcsolatos teendőket, az oktatási feladatokat;
- g. az ügyrend, propagandamunka és felelősség kérdéseit;
- h. a tűzveszélyességi osztályba sorolásokat;
- i. a legfontosabb rendszeresített ügyirat-mintákat.

Tűzvédelmi köteleességek

4.§

(1) A szabályzatot valamennyi szervezeti egység vezetője megkapja és kötelesek külön felhívás nélkül is az abban foglaltak betartásáról gondoskodni.

(2) A szabályzat előírásait mindenki köteles végrehajtani, az ezzel kapcsolatos mulasztás felelősségre vonást vonhat maga után. A felelősség megállapításánál a szabályzatban foglaltakat kell alapul venni.

(3) Hatáskörét meghaladó esetben az észlelt hiányosságot, szabálytalanságot jelezni kell a szervezeti egység vezetőjének, vagy a tűzvédelmi vezetőnek, illetve a Műszaki Főigazgató helyettesnek.

(4) A szabályzat és az ahhoz kapcsolódó tűzvédelmi iratok, bizonylatok hivatalos okmányként kezelendők és vezető változás esetében azokat át kell adni.

(5) Amennyiben a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően sajátos tűzveszélyes körülmények állnak fenn, úgy a helyi vezetők kiegészítő javaslatokkal keressék fel a tűzvédelmi szervezetet, hogy azok figyelembevételével kiadhassuk a szükséges módosításokat.

(6) A szabályzat hatálybalépését megelőzően a Főiskola tűzvédelmi feladatainak operatív irányításával - a Főiskolai rektor egyszemélyi felelőssége és az ellenőrzési jogkör megtartása mellett Tűzvédelmi vezetőt bíz meg.

2.
**A FŐISKOLA TŰZVÉDELMI SZERVEZETE, TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK,
ELŐÍRÁSOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉÉRT FELELŐS VEZETŐK ÉS AZOK
FELADATAI.**

A Főiskola tűzvédelmi szervezete
5.§

(1.) A Főiskola tűzvédelmi irányítása a jogszabályban előírtaknak megfelelően a Főiskola Rektorának hatáskörébe tartozik, aki az át nem ruházható tűzvédelmi feladatok és hatáskörök kivételével, ezen feladatokat a Gazdasági főigazgató hatáskörébe utalja.

(2.) A Gazdasági főigazgató az intézmény tűzvédelmi ügyeinek irányítását a Műszaki helyettese közreműködésével, tűzvédelmi szakember bevonásával látja el.

(3.) A tűzvédelmi ügyek szakmai irányítását, ellenőrzését, intézését a tűzvédelmi vezető munkaköri feladatok kezelését szerződésben megbízott külső személy, tűzvédelmi tanácsadó végzi.

(4.) A Főiskola szervezeti egységeinek vezetői:

- Főtitkár
- Általános rektor helyettes
- Stratégiai és tudományos kutatási rektor helyettes
- Oktatási rektor helyettes
- Tudomány- és kutatásszervezői főigazgató
- Belső ellenőrzési iroda vezetője
- Informatikai Szolgáltató Központ vezetője
- Kelet- és Közép-európai Kutató Központ vezetője
- Bölcsészettudományi és Művészeti kar
- Gazdasági és Társadalomtudományi kar
- Műszaki és Mezőgazdasági kar
- Pedagógusképző kar
- Természettudományi és Informatikai kar
- Evangélikus Hittudományi Tanszék
- Katolikus Hittudományi Tanszék
- Hallgatói Centrum Kht
- Kollégiumok
- Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény
- Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

illetve a Főiskolához tartozó területeken tevékenykedő más szervezeti egységek vezetői a vezetésük alá tartozó területeken irányítják tűz elleni védekezést, a szabályzat előírásainak és a Gazdasági főigazgató tűzvédelmi intézkedéseinek megfelelően.

A Rektor tűzvédelmi feladatai

6§

- (1) A rektor, mint a főiskola egyszemélyi felelős vezetője, tűzvédelmi feladatát a jogszabály előírásai szerint látja el.
- (2) Gondoskodik az intézmény tűzvédelmi szabályzat kidolgozásáról, a szenátussal történő egyeztetéséről, majd kiadásáról, ezt követően annak jogszabályi és szervezeti változások szerinti frissítéséről. Felelős a főiskola tűzvédelmi szervezetének működéséért, valamint a tűzvédelmi rendelkezések megtartásáért.
- (3) Gondoskodik a tűzvédelmi munka végzéséhez szükséges személyi, anyagi és egyéb feltételek biztosításáról. A vonatkozó rendelet szerint a tűzvédelmi ügyek intézésére legalább felsőfokú tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személyt, vagy szervezetet foglalkoztat.
- (4) Eljár mindazokban a tűzvédelmi ügyekben, amelyeket jogszabály kizárólagosan az intézmény vezetői hatáskörbe utal.
- (5) A tűzvédelmi hatósági ellenőrzések megtartásának feltételeit biztosítja, személyesen, vagy meghatalmazottja útján részt vesz az ellenőrzéseken.
- (6) Gondoskodik a tűzvédelem fejlesztését szolgáló tapasztalatok, módszerek, eljárások elterjesztéséről, általánossá tételéről.
- (7) Köteles a tűzvédelmi helyzetre kiható változást, tevékenységet - annak megkezdése előtt legalább 15 nappal - az I. fokú tűzvédelmi hatóság részére az új helyzetnek megfelelő tűzveszélyességi osztályba sorolás megküldésével írásban bejelenteni.
- (8) Előzetes egyeztetés szerint biztosítja az illetékes tűzoltóság részére a főiskola területén gyakorlatok, helyismereti foglalkozások gyakorlatok megtartását.
- (9) Kijelöli az alkalmoszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére jogosultak körét.
- (10) Gondoskodik a dolgozók munkába állást megelőző, illetve ismétlődő tűzvédelmi oktatásának, valamint a tűzvédelmi szakvizsgálathoz kötött munkakörben dolgozók tűzvédelmi szakvizsgáztatásának és az ismétlődő oktatások feltételeinek biztosításáról.
- (11) Felelős a Főiskola Tűzvédelmi Szabályzatának kiadásáért, naprakészen tartásáért.
- (12) A főiskolai rektor tűzvédelemmel kapcsolatos irányítási és ellenőrzési feladatait (hatásköreit) a főiskolai Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint –az át nem ruházható feladatok kivételével, átruházott hatáskörben – a Gazdasági főigazgató gyakorolja.

A Gazdasági Főigazgató tűzvédelmi feladati

7. §

(1.) A rektortól átruházott hatáskörben végzett intézményi szintű tűzvédelmi feladatai ellátásán túl felelős a felügyelete alá tartozó egység:

Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság

- a. Beszerzési osztály
- b. Bér- és Munkaügyi osztály
- c. Pénzügyi és Számviteli osztály
- d. Üzemeltetési és Vagyonkezelési osztály
- e. Bessenyei Könyvkiadó
- f. Pályázati osztály

tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi rendelkezések, szabályozások maradéktalan végrehajtásáért, azok ellenőrzéséért.

(2.) Az gazdasági főigazgató tűzvédelmi feladatai megegyeznek a 6.§ (3)-(12) pontokban leírtakkal.

A főiskolai szervezeti egységek vezetőinek tűzvédelmi feladatai

8.§

(1) A főiskolai karokat igazgató dékánok felelősek a felügyeletük alá tartozó egységek (tanszék, intézet, osztály, csoport, stb.) tűzvédelmi helyzetéért.

(2) Gondoskodik a tűzvédelmi szabályzatban előírtak maradéktalan betartásáról, a tűzvédelmi intézkedések végrehajtásáról.

(3) Személyesen vagy helyettese útján részt vesz, a tűzvédelmi szemléken, ellenőrzéseken, értekezleteken.

(4) Biztosítja, hogy érintett beosztottjai a tűzvédelmi gyakorlatokon, továbbképzésen, vizsgáztatáson részt vegyenek.

(5) Tűz esetén a meghatározott feladatokon kívül haladéktalanul köteles (telefon, vagy a diszpécserszolgálat útján, stb.) értesíteni a tűzoltóságot, a főiskola rektorát és a tűzvédelmi vezetőt.

(6) A területen bekövetkező, a tűzvédelemre kiható változásról (átalakítás, felújítás, stb.) értesíti a tűzvédelmi vezetőt (üzembe helyezési engedély nélkül a tevékenység nem kezdhető meg).

(7) Gondoskodik a szabályzat, valamint minden tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratok áttekinthető, naprakész állapotban való megőrzéséről.

(8) A hatáskörében nem megszüntethető tűzvédelmi hiányosságok esetén köteles bizonyíthatóan jelentést tenni az ügyben illetékesnek és a tűzvédelmi vezetőnek.

(9) Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok esetén intézkedik. A mulasztókkal szemben felelősségre vonást kezdeményez, illetve alkalmaz.

(10) Távolléte vagy egyéb esetben intézkedésre jogosult helyettesét jelöl ki, aki a helyettesítés ideje alatt felelős az egység tűzvédelmi helyzetéért.

(11) A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzéseket, szemléket tudomásul veszi és köteles azt segíteni.

Az általános vezetői feladatokon túlmenően, speciális tűzvédelmi feladatok és felelősök

A Gazdasági Főigazgató műszaki helyettesének feladatai

9.§

- (1) Gondoskodik a villamos berendezések időszakos felülvizsgálatáról, a felülvizsgálat során rögzített hibák megszüntetéséről, az üzemeltetés, a karbantartás elvégzéséről.
- (2) Gondoskodik a villámvédelmi berendezések létesítéséről, időszakos felülvizsgálatáról és az ott észlelt hiányosságok megszüntetéséről és a berendezés karbantartásáról.
- (3) Gondoskodik a biztonsági és vészvilágítás üzemeltetési és karbantartási feladatainak végrehajtásáról.
- (4) Ahol szükséges, ott gondoskodik a sztatikus feltöltődés elleni védelemről
- (5) Biztosítja a gázberendezések (gázkészülék, gázkazán, stb.) karbantartását, évenkénti felülvizsgálatát, üzemképességét.
- (6) Biztosítja a szellőző és elszívó berendezések működőképességét, karbantartását.
- (7) Gondoskodik arról, hogy a külső munkavállalók a Szabályzat előírásait betartsák.
- (8) Az eseti tűzveszélyes tevékenységnél az engedélyt kiadja, külső munkavállalóknál az engedélyt láttamozza és szükség esetén a helyi előírásokkal, kiegészíti
- (9) Beruházások, fejlesztések, átalakítások, stb. megkezdése előtt a tűzvédelmi vezetővel konzultál, akit az elkészülést követő műszaki átadásra is meghívja.
- (10) Különböző esetekben - kérésre - amennyiben adott szakemberrel rendelkezik, szakértőt biztosít a tűzvédelmi munkához.
- (11) Gépi berendezések (felvonók stb.) felülvizsgálatáról, karbantartásáról gondoskodik.
- (12) A hegesztőkészüléket felülvizsgálja és gondoskodik a törzskönyv vezetéséről

Dolgozók, oktatók és hallgatók tűzvédelmi feladatai

A dolgozók tűzvédelmi feladatai

10.§

- (1) A tűzvédelmi előírások, utasítások (pl. jelen szabályzat) végrehajtásában való tevékeny részvétel, az előírások megtartása.
- (2) Részt vesz a tűzvédelmi oktatásokon, továbbképzéseken és az ott elhangzottakat megtartja.
- (3) Az általa felismert, tudomásra jutott tűzvédelmi szabálytalanságokat haladéktalanul jelenti közvetlen munkahelyi vezetőjének, tűzvédelmi vezetőnek, illetve szükség esetén a tűzoltóságnak.
- (4) Tűz esetén a tűzriadó tervben meghatározottak szerint közreműködik a jelzésben, a tűz eloltásában, az élet és vagyonmentésben.

Az oktatók tűzvédelmi feladatai

11.§

Az előző 2.5.1. 9. § 1-4. pontokban írtakon túl:

(1) Minden oktató a hallgatók oktatásánál vegye figyelembe a tűzvédelmi előírásokat is és ügyeljen arra, hogy azokat megtartsák. A tűzvédelmi szabályok megsértőit figyelmeztesse az elkövetett szabálytalanságra és követelje meg azok felszámolását. Ilyen vonatkozású észrevételről tegyen jelentést a tűzvédelmi szervezet adott egység képviselőjének.

(2) A félévi gyakorlati foglalkozások megkezdésekor oktassák ki a hallgatókat az oktatott tárgy, illetve a gyakorlati foglalkozás során megtartandó tűzvédelmi szabályokra, hívják fel a figyelmet a várható rendkívüli esetekre és azok elhárítására. Erről "jelenléti ívet" kell felfektetni, amelyet a tűzvédelmi előadónak kell - megőrzésre – átadni.

A hallgatók tűzvédelmi feladatai

12.§

- (1) Köteles részt venni tanulmányai megkezdésekor tűzvédelmi oktatáson
- laboratóriumi gyakorlatok alkalmával, félévenként, illetve szükség szerint,
 - kollégiumokban lakó hallgatók beköltözésekor is,
- (2) a tűzvédelmi előírásokat, utasításokat köteles betartani,
- (3) az általa felismert, tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanságokat haladéktalanul jelenti az oktatást vezetőnek,
- (4) ha tüzet észlel köteles jelezni a tűzriadó tervnek megfelelően.

Az intézmény tűzvédelmi vezetőjének feladatai

13.§

(1) A tűzvédelmi vezető az intézmény vezetőjének, illetőleg az általa megbízott vezető közvetlen alárendeltségébe tartozik.

(2) Feladatkörében:

- a. rendszeresen ellenőrzi az intézmény területén a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartását, tapasztalatait írásban dokumentálja, hiányosság esetén intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére a terület illetékes vezetője és Gazdasági főigazgató műszaki helyettese felé.
- b. az intézménynél történő fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását;
- c. elkészíti az intézményre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot, tűzveszélyességi osztályba sorolás és a tűzriadó tervet;
- d. részt vesz az intézmény területén a minisztérium illetve a hivatásos tűzoltóság eljárásain (szemle, ellenőrzés stb.)
- e. szervezi a dolgozók folyamatos tűzvédelmi továbbképzését, illetve oktatását, szakvizsgára való felkészítését, gondoskodik azok végrehajtásáról;

- f. véleményezi az intézmény területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, előírások megtételéről, s megtartásuk ellenőrzéséről;
- g. figyelemmel kíséri az intézmény területén tartott műsoros, illetve nagyobb létszámú rendezvények tűzvédelmét;
- h. figyelemmel kíséri az intézmény területén lévő tűzvédelmi berendezések, felszerelések és eszközök készenléti állapotát, fenntartásuk, karbantartásuk és felülvizsgálatuk elvégzését;
- i. tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézmény vezetőjének, évenként értékelést készít az intézmény tűzvédelmi helyzetéről;
- j. vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat, nyilvántartja a tűzvédelmi munka során az intézkedési jogkörét érintő iratokat, dokumentumokat.
- k. figyelemmel kíséri az intézményben használt berendezések, szerkezetek jogszabály szerinti időszakos felülvizsgálatának megtörténtét.

3.

A FŐISKOLA VALAMENNYI LÉTESÍTMÉNYÉRE, HELYISÉGÉRE, SZABAD TERÜLETEIRE VONATKOZÓ, ILLETVE A TEVÉKENYSÉGGEL, A TECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

Az üzemeltetéssel, használattal kapcsolatos általános előírások

14. §

- (1) A létesítményt (helyiséget, stb.) csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően, a megelőző tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad használni.
- (2) A létesítmény rektora (vezetője) a tűzvédelmi helyzetre kiható minden tevékenységet, változtatást, annak megkezdése előtt köteles az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban bejelenteni. (pl. átalakított labor, iroda stb. esetekben)
- (3) Az előző pont végrehajtása érdekében minden egységvezető a felügyelete, irányítása alá tartozó munkaterületen történő, vagy tervezett változtatást, a munka megkezdése előtt köteles bejelenteni a tűzvédelmi vezetőnek, aki kidolgozza a változások szerinti tűzvédelmi szabályzást.
- (4) A főiskolán, annak létesítményeiben, helyiségeiben, csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges eszközt, tárgyat, anyagot, tűzveszélyes folyadékot szabad tartani. A folyamatos tevékenységet meghaladó anyag, tűzveszélyes folyadék tárolása a kijelölt raktárakban történik.
- (5) A helyiségből, veszélyességi övezetből, szabadteréből, a gépről, műszerről, a berendezésről, eszközről, készülékről, stb. a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot, stb. folyamatosan, de legalább a napi munka befejezésekor el kell távolítani a rendszeresített tároló helyre (szeméttároló, veszélyes anyag tároló). A használt vegyszereket megfelelő tárolóedényben kell gyűjteni és a vegyszertárolóban kell elhelyezni.
- (6) Ahol olajjal, zsírral szennyezett éghető hulladék keletkezik, azt jól záródó, fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt veszélyes hulladéktárolóban kell elhelyezni.

(7) Minden olyan helyiség bejáratánál, amelyekben az ott folytatott tevékenység indokolja (pl. kapcsolóház, akkumulátor-helyiség, gázpalacktároló stb.) megfelelő táblát kell elhelyezni.

(8) A létesítményekben, helyiségekben a villamos berendezések kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzvédelmi berendezés, felszerelés, készülék helyét jól láthatóan meg kell jelölni.

(9) Üzemeltetés (oktatás, stb.) alatt azon helyiségek ajtajait, amelyekben emberek tartózkodnak, lezárni nem szabad.

(10) A szünet alatt (pl. éjjel), a lezárt helyiségek kulcsait a létesítmény portáján - az e célra rendszeresített helyen - kell tartani.

(11) Tűz- vagy robbanásveszélyes anyagból származó, szennyezett hulladékot össze kell gyűjteni és elszállításukról a területileg illetékes vezető köteles gondoskodni.

Dohányzás

15.§

(1) A Főiskola és létesítményeinek területén csak a területileg illetékes vezető által írásban kijelölt és táblával megjelölt dohányzó helyen valamint az egyéb kötetmek figyelembevételével (PL.: tiltó , korlátozó táblák előírásai, stb.) a szabadban lévő közlekedési utakon szabad dohányozni.

(2) Olyan helyen, ahol a dohányzás megengedett, megfelelő számú hamutartót vagy vízzel töltött edényt kell biztosítani, az elhasznált gyújtóeszközt és dohányneműt ezekben kell elhelyezni.

(3) Tilos dohányozni minden olyan helyen, ahol ez tüzet, vagy robbanást okozhat!

Raktározás, tárolás

Általános előírások

16.§

(1) Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó, különböző halmazállapotú anyagok együtt, vagy a "C" és "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együttesen - kivéve ha ágazati szabvány ettől eltérően nem rendelkezik - nem tárolható.

(2) A "C" - "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok nemenként csoportosítva egy helyen is tárolhatók.

(3) Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot (folyadékot) tárolni nem szabad (pl. benzin, alkohol stb.) A raktározással, tárolással kapcsolatban az OTSZ előírását kell alkalmazni.

Tűzveszélyes folyadékok tárolása, szállítása

17.§

(1) A főiskola területén tűzveszélyes folyadékot - laboronként max. 1 liter denaturált szesz engedély nélkül tartható - csak a szabályzat 5. fejezetében meghatározott helyeken és engedélyezett mennyiségben szabad tárolni. A mennyiség megállapításánál mindig a tárolóedények űrtartalma a mérvadó. Az előzőleg

tűzveszélyes folyadékot tartalmazó üres, vagy bármely kis mennyiségű tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edény is teltnek számít.

(2) A tűzveszélyes folyadékok kis mennyiségben való tárolása, kezelése az OTSZ előírásai szerint történhet. A tűzveszélyes folyadékok tárolásával, szállításával kapcsolatos legfontosabb előírásokat az OTSZ tartalmazza.

(3) Tűzveszélyes folyadékok tárolásával, kezelésével, szállításával csak azon személyek foglalkozhatnak, akik előírások alapján oktatásban részesültek és az OTSZ előírásait betartják.

(4) A vegyszerek, így a tűzveszélyes anyagok és folyadékok tárolására a vegyszerraktárt kell használni.

(5) A tűzveszélyes folyadékok tárolására nem éghető anyagú polcon, szekrényben történhet.

(6) A tároló helyeken a tárolt anyagok tüzeinek oltására megfelelő típusú, nagyságú tűzoltóanyagot eszközt, valamint az anyag rendellenes szabadba kerülése esetére megfelelő felitató és /vagy közömbösítő anyagot, ezen túlmenően kármentő edényt kell készenlétben tartani.

Tárolás szekrényben

18.§

(1) A tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edények tárolására szekrény is használható.

(2) Megengedett szekrénytípusok:

- kizárólag erre a célra használt fémlemez, vagy legalább 5 mm vastag üveggel üvegezett fémvázás szekrény,
- robbanás gátló szekrény

(3) A tároláshoz a továbbiakban az OTSZ előírásait kell alkalmazni.

Szállítás

19.§

(1) Kézi erővel csak 20 liter össz. mennyiségig szállítható tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edény.

(2) Személyszállító felvonót tűzveszélyes folyadék szállítására 20 liter összmennyiségig és legfeljebb 1 személy kíséretében szabad igénybe venni.

(3) Szállításhoz az edényeket úgy kell rögzíteni, hogy szállítás közben ne dőlhessen fel, és ne sérülhessen meg.

(4) Üvegedényeket, vagy ezeket tartalmazó göngyölegeket egymásra rakva nem szabad szállítani.

Gázpalackok kezelése, tárolás

20.§

(1) A gázpalackok kezelésénél és tárolásánál a Gázpalack biztonsági szabályzat előírásait kell megtartani.

(2) A gázpalackok tárolásánál, szállításánál a főbb előírások a következők:

a.) úgy kell elhelyezni, hogy elektromos áramkör részévé még véletlen folytán sem válhasson, eldőlés ellen rögzítve legyen.

Éghető gázokat tartalmazó palackok 5 m-es körzetében nyílt lángot használni tilos!

b.) az elzáró szerkezetén (szelepen) bármilyen javítást csak a töltőállomás végezhet,

c.) az elzáró-szelep hirtelen (gyors) nyitása, vagy zárása tilos,

d.) az elzáró szelepet minden használat és közvetlen kiürítés után kell zárni.

e.) Az üres palackra a záró anyát és a szelepvédő sapkát fel kell csavarni, (Megjegyzés: így kell szállítani, tárolni is. A továbbiakban az OTSZ előírásait kell betartani.)

(3) A gázpalackok elhelyezésére szolgáló helyiségek bejáratánál a veszélyre figyelmeztető jelölést kell elhelyezni.

(4) A gázpalackok kezelését csak a kezelés szabályait ismerő, megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezheti.

A közlekedési út

21.§

(1) Figyelembe véve a főiskola adottságait, a helyiségek méreteit:

a.) 10 méternél nem szélesebb helyiségekben (irodák, laboratóriumok) legalább 1 m széles közlekedési utat,

b.) Állványos raktározás esetén legalább 1,2 m széles főközlekedési utat, az állványok között min. 0,8 m széles közlekedési utat,

c.) A tantermekben az OTSZ –ben előírásoknak megfelelően kialakított közlekedési utat teljes szélességében kell biztosítani.

(2) A főiskola közlekedési útjait, táblával jelölt tűzoltási felvonulási területeit, valamint a vízszerezési helyekhez vezető utakat állandóan szabadon, tűzoltógépjárművel járható állapotban kell tartani.

(3) A főiskola bejáratait ha vagyonszabadsági ok miatt lezárt állapotban tartjuk, a kapuk kulcsait az épület portáján kell tartani.

(4) A kapubejáratot, folyosót, lépcsőt, lépcsőfordulót, belső-külső közlekedési utakat (udvari, épületen belüli, stb.) ki-bejárati helyeket, vészkijáratot, vészletrát és a hozzá vezető utat, teljes szélességében, állandóan szabadon kell tartani.

(5) A villamossági berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó- és záró, a nyomásfokozó szivattyú kezelőszerkezetét és azokhoz vezető utakat, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést, készüléket eltorlaszolni, a belső közlekedési és a kiürítési utakat leszűkíteni, eltorlaszolni, vagy más célra felhasználni még ideiglenesen sem szabad.

(6) A kiürítési útvonal ajtóinál függöny, szélfogó csak úgy helyezhető el, hogy a széthúzásakor a kijáratot ne szűkítse. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső széleit eltérő színű csíkkal meg kell jelölni.

(7) Általában a Főiskola területén a létesítményekben, helyiségekben, folyosókon, stb. helyeken olyan közlekedési utat kell kialakítani, illetve azokat olyan állapotban kell megtartani, hogy az ott tartózkodók a helyiségből, a létesítményből zavartalanul, biztonságos térbe (pl. másik tűzszakaszba), illetve a szabadba (utcára, udvarra, stb.) juthassanak, tűz esetén a tűzoltás és életmentés zavartalanul elvégezhető legyen.

(8) A rendezvényeken, kiállításokon, bemutatókon, a berendezési, kiállítási tárgyakat úgy szabad elhelyezni, rögzíteni, hogy a fenti feltételek biztosítottak legyenek, azok eldőlésükkel sem korlátozhatják a kiürítési út használatát.

Épületgépészeti előírások

Tüzelő és fűtőberendezések, készülékek

22.§

- (1) Csak engedélyezett típusú, kifogástalan állapotú tüzelő és fűtőberendezést szabad üzemeltetni.
- (2) A főiskola központi épületei, kollégiumai, a Főiskola energiacentrumára, az 1.sz. és 2.sz. gyakorlóiskola a városi távfűtő hálózatra kapcsolt.
- (3) A gázkazánok üzemeltetésénél (Pálmaház, Atlétika csarnok, Konyhai vízmelegítő a nagy hőközpontban) az OTSZ, és a kezelési (üzemeltetési) utasítás előírásait kell megtartani.
- (4) A főiskola és egységei területén lévő gázüzemű berendezések javítását, karbantartását, ellenőrzését és vizsgálatát az előírásoknak megfelelően, az erre feljogosított szakemberek végezhetik.
- (5) A kisebb gázkészülékek (pl. Bunsen-égő) kötésére a gáz vegyi hatásának ellenálló gumicső is alkalmazható. A gumicső hossza 1,5 m-nél hosszabb nem lehet, nem vezethet át másik helyiségbe, és mindkét végét tömlő-szorító bilinccsel kell ellátni.
- (6) Villamos főzőlapot, kávéfőzőt és más hő fejlesztő készüléket (ha nincs gyárilag felszerelve) éghetetlen alátéttel kell ellátni. Ilyen rendszeresített berendezések a laboratóriumokban, műhelyekben, konyhákban, üzlethelyiségekben használhatók, máshol a használatuk a területileg illetékes egység vezetője által meghatározott módon, külön írásos engedéllyel üzemelhetnek!

Kémények

23.§

- (1) Olyan kéményt nem szabad használni, amelyek falába éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, amelyek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabályban meghatározott vizsgálatot, továbbá a kémény tisztítását nem végezték el.
 - Kéménytisztítást 2-3 havonta,
 - Kéményégetést évenként,
 - Füstnyomás próbát négyévenként kell elvégeztetni.
- (2) A kémény használaton kívüli nyílását nem éghető anyaggal lezárva kell tartani.

Szellőztetés

24.§

- (1) Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben és veszélyességi övezetben természetes, vagy mesterséges szellőztetést kell biztosítani.

- (2) A szellőztető berendezést úgy kell kialakítani, hogy üzembe helyezéskor, illetve üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen.
- (3) Ahol tűz vagy robbanásveszélyes gáz, gőz vagy por keletkezhet, munka csak olyan szellőztetés mellett végezhető, amely biztosítja, hogy munka közben az alsó robbanási koncentráció 20 %-a ne alakulhasson ki. (pl. faipari tanműhely, lakatos műhely)
- (4) A szellőztető szabadba torkolló nyílásait úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne veszélyeztesse, továbbá nem éghető anyagú védőrácscsal, vagy zsaluval kell ellátni.
- (5) A füstmentes lépcsőházak szellőzését, túlnyomását biztosító ventilátor megfelelő működését 6 havonta igazolható módon felül kell vizsgálni, meghibásodása esetén haladéktalanul ki kell javítani.
- (6) A szellőztetést biztosító gépi rendszerek csatornáiba a tűzszakaszhatóakon beépített tűzgátló csappantyúk megfelelő működését 6 havonta igazolható módon felül kell vizsgálni, meghibásodása esetén haladéktalanul ki kell javítani.

Sztatikus feltöltődés

25.§

- (1) Minden olyan helyiségben, ahol a sztatikus feltöltődésből tűz keletkezhet. (pl. gázberendezések, laboratóriumok, stb.) csak a sztatikus feltöltődés ellen védett berendezés használható. A sztatikus feltöltődés elleni védelem követelményeit az MSZ 16040 írja elő.

Villamos berendezések

26.§

- (1) A villamos berendezések létesítésénél, használatánál, szerelésénél a vonatkozó szabályok előírásait (MSZ 1600, MSZ1610, 10900 stb.) be kell tartani.
- (2) A főiskola és a hozzátartozó létesítmények területén levő helyiségek villamos berendezéseit tűzveszélyességi osztályba sorolásuknak megfelelően 3- 6, illetve 9 évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni, a vizsgálat során feltárt hibákat meg kell szüntetni.
- (3) A biztonsági és irányfény lámpák, valamint biztonsági berendezések üzemképességét (pl. nyomásfokozó szivattyú) állandóan biztosítani kell.
- (4) A biztonsági és irányfény lámpák működőképességet hetente legalább egyszer ellenőrizni kell a és annak eredményét bizonylatolni kell!
- (5) A főiskola létesítményeiben csak engedélyezett típusú berendezések, készülékek használhatók! Ez alól a kísérleti eszközök képeznek kivételt, de azok esetében is törekedni kell a biztonságos kialakításra és használatra.
- (6) Elektromos üzemű gépi berendezések üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítmény-leadó képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését.
- (7) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és világítást szabad használni.
- (8) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képzéssel rendelkező szakember javíthatja ki.
- (9) A helyiségben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.

(10) A Főiskola területén használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók.

Ezek betartásáért az eszközt üzemeltető egység vezetője és használó személy felelősek.

Villámvédelem

27.§

(1) A főiskola villámvédelmét az MSZ 274 számú előírásai alapján folyamatosan biztosítani kell.

(2) A villámvédelmi berendezés 2m-es körzetében semminemű anyag-, eszköz nem tárolható.

(3) A főiskolai villámvédelmi berendezéseket a hivatkozott szabvány előírásai szerint legalább kilenc évenként felül kell vizsgáltatni, a vizsgálat eredményéről és a szükséges teendőkről a tűzvédelmi vezetőt tájékoztatni kell.

(4) A villámvédelmi berendezés rendszeres karbantartásáról az üzemeltető gondoskodik.

Felvonók

28.§

(1) Kizárólag a kezelési utasítás betartásával üzemeltethető. A kezelési utasítást a felvonóban ki kell függeszteni.

(2) A felvonóban tilos a dohányzás.

(3) A felvonó (külső) ajtóit önműködő csukó szerkezettel kell ellátni.

(4) Az előírt biztonsági és egyéb karbantartások rendszeres végzéséről gondoskodni kell. A vizsgálat ellenőrzés, javítás tényét - a rendszeresített naplóban - rögzíteni kell.

(5) Az előző pontban írtak végzésére csak megfelelő, érvényes képesítéssel rendelkező személy bízható meg.

(6) A felvonókat - a Campus Hotelben lévő biztonsági felvonón kívül – tűz esetén használni tilos! Ezt a lift bejáratainál jól látható felirattal kell jelölni.

(7) A felvonóban tűzveszélyes folyadékot szállítást csak egy személy végezhet.

Gépjárművek

29.§

(1) Az Beszerzési Osztály köteles gondoskodni arról, hogy a gépjármű olyan állapotban üzemeljen, hogy rendeltetésszerű használata esetén tűz, vagy robbanás ne keletkezhesen.

(2) A főiskolai és a főiskola által üzemeltetett gépjárműveket megfelelő tűzoltó készülékkel kell ellátni. (2, illetve 5 kg-os A,B,C porral oltó).

(3) A tűzoltó készüléket a gépjárművön úgy kell elhelyezni, hogy állandóan hozzáférhető, vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználható legyen.

(4) Több gépjármű tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtajai teljes szélességükben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek között legalább 80 cm távolságot kell megtartani.

(5) A gépjárművet kapualjban tárolni nem szabad.

- (6) Gépjármű tároló helyén elhelyezett gépjármű gyújtáskapcsolójából az üzemeltetés befejezésekor az indító kulcsot ki kell venni. A kocsit áramtalanítani kell.
- (7) Gépjármű tároló helyen tűzveszélyes folyadékot tárolni, lefejtetni, illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni vagy tűzveszéllyel járó javítást és egyéb tevékenységet végezni nem szabad.

Egyes helyiségekre vonatkozó általános érvényű előírások

(A főiskola sajátosságai alapján e részben azon helyiségeket soroljuk fel, amelyekből több hasonló - illetve funkcióját tekintve azonos - helyiség található létesítményeinkben)

Tantermek (előadótermek)

30.§

- (1) A tanterekben - a főiskolai szabályzat szerint tilos a dohányzás.
- (2) A mozgássérült személyeket, hallgatókat a teremben úgy kell elhelyezni, hogy azok közvetlenül az ajtó melletti padsorokban foglaljanak helyet.
- (3) A tanterekben nyílt lánggal, szikrázással , heves hőfejlődéssel járó munka, kísérlet, bemutató csak előzetes kiadott alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre szóló engedély alapján végezhető. Az engedélyt előzetesen egyeztetni kell a főiskola tűzvédelmi vezetőjével, vagy az ilyen engedély kiadására ezen szabályzatban megbízott személlyel.

Laboratóriumok

31.§

- (1) A foglalkozások (mérések, gyakorlati órák) előtt ellenőrizni kell a műszerek, készülékek, berendezések állapotát.
- (2) A hallgatókkal való foglalkozások alkalmával állandóan jelen kell lennie a foglalkozás vezetőjének, aki elsődlegesen felelős az ott folyó tevékenységért. A foglalkozások megkezdésekor, fel kell hívni a hallgatók figyelmét a várható (esetlegesen bekövetkező) tűzvédelmi problémákra és azok elhárításának módjaira.
- (3) A helyiségekben csak a folyamatos, napi munkavégzéshez szükséges anyagok, vegyszerek tárolhatók, a tárolás szabályainak betartásával.
- (4) A laboratóriumokban használt gázpalackok , tárolása alkalmazása során figyelembe kell venni a gázpalackokra vonatkozó szabályokat.
- (5) A gázpalackok elhelyezésére szolgáló helyiségek bejáratánál a veszélyre figyelmeztető jelölést kell elhelyezni.
- (6) Éghető gázokat tartalmazó palackok 5 m-es körzetében nyílt lángot használni tilos!
- (7) A tűzveszélyes folyadékok kis mennyiségben való tárolása, kezelése az OTSZ előírásai szerint történhet. A tűzveszélyes folyadékok tárolásával, szállításával kapcsolatos legfontosabb előírásokat az OTSZ tartalmazza.
- (8) Tűzveszélyes folyadékok tárolásával, kezelésével, szállításával csak azon személyek foglalkozhatnak, akik előírások alapján oktatásban részesültek és az OTSZ előírásait betartják.
- (9) A laboratóriumokban használt készüléket, berendezést, eszközt csak a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint szabad használni.

(10) Telepített gép, berendezés, eszköz kezelési utasítását a használati helyén kell tartani, kifüggeszteni.

(11) A tantermekben csak engedélyezett típusú berendezések, készülékek használhatók! Ez alól a kísérleti eszközök képeznek kivételt, de azok esetében is törekedni kell a biztonságos kialakításra és használatra.

(12) Elektromos üzemű gépi berendezések üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítmény-leadó képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését.

(13) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt berendezést, dugvillát, aljzatot és világítást szabad használni.

Könyvtárak

32.§

(1) A helyiségekben mindennemű elektromos hőforrás (főzőlap, hőszugárzó, stb.) használata tilos.

(2) A helyiségben lévő elektromos berendezéseket, világítást, irodai és számítógépeket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.

(3) A könyvtár területén használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók.

(4) A közlekedési utakat folyamatosan szabadon kell tartani.

(5) Az iratok elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy azok ne kerüljenek a elektromos berendezések, világítótestek veszélyes közelségébe, azok hűlését, szellőzését ne akadályozza, illetve a világító egység az iratokra meghibásodása esetén se jelentsen gyújtási veszélyt.

Biztonsági és műszaki diszpécser helyiségek

33.§

(1) Figyelembe véve, hogy a diszpécserközpont tűz esetében nagyon fontos szerepet tölt be, mind tűz, mind káreset során, az állandó ügyeletet az erre kellően kioktatott személyekkel kell biztosítani.

(2) A lezárt helyiségek (irodák, laborok, raktárak, kapuk stb.) kulcsait a biztonsági szolgálat helyén kell tárolni. Kulcshiány esetén a portás jelentése alapján a felettes vezetőnek, gondnoknak intézkedni kell.

(3) A kiadott tűzriadó tervet ismerniük kell a portaszolgálatot teljesítőknek, hogy tűz esetén pontosan el tudják látni feladatukat.

(4) Biztosítani kell, hogy jelen szabályzat, a Tűzriadó Terv, (Kollégiumban a kiürítési terv) a helyszínrajzok, valamint a tűz esetén értesítendőik nevei, címeik, telefonszámuk naprakészen meglegyenek.

(5) A közművek (víz-, csatorna-, gáz-, áram) kapcsoló, elzáró stb. helyiségeket ismerjék és tudják azok kezelési módját is.

(6) Kapuzáráskor a biztonsági őr meggyőződik arról, hogy nincs-e az épületben tűz keletkezését okozó rendellenesség. Amennyiben rendellenességet észlel, intézkedik annak megszüntetéséről.

Karbantartó műhelyek

34.§

- (1) A műhelyekben egy főnek (napközben) állandó ügyeletet kell tartani, hogy rendkívüli esetben azonnal tudjon segíteni (pl. áramtalanítja az épületet, stb.).
- (2) Az esetenként szükséges hegesztési - forrasztási munkálatokat - a műhelyekben is csak az alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenységre szóló írásos engedély alapján szabad elvégezni, a vonatkozó Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a Hegesztés Biztonsági Szabályzat előírások betartása mellett. A karbantartó műhelyre szóló előírásokat kell alkalmazni az 1. és a 2.sz. Gyakorlóiskola karbantartó műhelyére is.
- (4) A hegesztési munkát csak megfelelő szakmai, és tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személy végezheti.
- (5) Az intézmény területén nyílt lánggal járó munkát (pl hegesztést , forrasztást) a hegesztőműhelyt kivéve csak „az alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenységre szóló engedéllyel” lehet végezni..
- (6) A műhelyben „A” „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot, anyagot tárolni , felhasználni nem lehet.
- (7) A műhelyben végzett tevékenység, munkavégzés során be kell tartani az előzőekben meghatározott és más a jogszabályokban előírt tárolásra, gépi berendezésekre, villamos berendezésekre, gázpalackokra stb. vonatkozó szabályokat.
- (8) Elektromos üzemű készülékek üzembehelyezésénél figyelembe kell venni a berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítményleadó képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését.
- (9) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot, hosszabbítót és világítóeszközt szabad használni.
- (10) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.
- (11) A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
- (12) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók.

Elektromos kapcsoló helyiségek

35.§

- (1) A helyiséget állandóan zárva kell tartani.
- (2) A helyiségben csak a biztonsági rendszabályokra kellően kioktatott személyek tartózkodhatnak.
- (3) Nyílt láng használata és a dohányzás tilos.
- (4) A helyiségben a rendeltetésszerű használathoz szükséges anyagon kívül más anyagot tárolni tilos.
- (5) A kapcsolók rendeltetési helyét, valamint a ki és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.

Kazánházak

36.§

- (1) A helyiségben csak az előírások szerint kioktatott személyek dolgozhatnak. A helyiségben illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak.
- (2) A helyiség ajtóit csukva kell tartani.
- (3) A berendezés kezelési utasítását a helyszínen ki kell függeszteni.
- (4) A helyiségben a kazánok üzemeltetésének időszakában oda nem tartozó anyag, eszköz, berendezés nem tárolható.
- (5) A kazánok kezelését, üzemeltetését, javítását, beállítását a kezelési utasításában meghatározottak szerint kell végezni. A berendezések mellett azok kezelési utasítását el kell helyezni.
- (6) A kazánokat csak megfelelő képesítésű személy kezelheti.
- (7) A berendezések kezelési osztályának megfelelő felügyeletét biztosítani kell.

A főiskolára és a felügyeletéhez tartozó létesítményekre, helyiségekre, szabadterületekre vonatkozó és a tevékenységgel, a technológiával kapcsolatos eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások.

Irodák

37.§

- (1) Az irodákban tilos a dohányozás!
- (2) Az irodákban kiegészítő fűtésként elektromos fűtő, melegítő berendezést használni tilos.
- (3) Az iratok elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy azok ne kerüljenek a elektromos berendezések , világítótestek veszélyes közelségébe, azok hűlését, szellőzését ne akadályozza, illetve az iratokra meghibásodásuk esetén se jelentsen gyújtási veszélyt.
- (4) Kerülni kell az égő, izzó illatosítók, nyílt lángú mécses, más nyílt lángú eszközök használatát, amennyiben ez elengedhetetlen, a helyszínen folyamatos személyi felügyeletet kell biztosítani, és gondoskodni annak igénybevétel utáni biztonságos eloltásáról. Az ilyen jellegű tevékenységet előzőleg a Tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére vonatkozó előírások szerint kell engedélyezni.
- (5) Világítótestekre éghető anyagból készült dekorációt elhelyezni tilos!
- (6) Az irodában csak engedélyezett típusú elektromos berendezések, készülékek használhatók!
- (7) Elektromos üzemű készülékek üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítmény-leadó képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését.
- (8) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot, hosszabbítót és világítóeszközt szabad használni.
- (9) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.
- (10) A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.

(11) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók.

Raktárak **38.§**

- (1) Raktárhelyiségben dohányzás és nyílt láng használata tilos.
- (2) A bejáratú ajtó közelébe könnyen hozzáférhető helyen 1 db porral-oltó készüléket kell elhelyezni.
- (3) Az állványokon az anyagokat csoportosítva és úgy kell elhelyezni, hogy azok a mennyezettől legalább 80 cm távolságra legyenek.
- (4) Az állványok között legalább 80 cm széles közlekedési utat kell állandóan szabadon tartani. Azokat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.
- (5) Munka befejezésekor a raktárhelyiséget áramtalanítani kell.
- (6) A raktárakban az anyagok jellemzőire tekintettel kell a tárolás helyét, módját, a tárolt anyag mennyiségét, a tárolási rendet, technológiát kialakítani, szabályozni ezt követően betartani.
- (7) Be kell tartani az ezen szabályzat „Raktározás, tárolás” szakaszában foglaltakat.

Iráttárak **39.§**

- (1) A helyiség elektromos szerelését a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- (2) Az irattárak polcai csak nem éghető anyagból készülhetnek.
- (3) Az állványok között legalább 80 cm széles utat kell állandóan szabadon hagyni.
- (4) A helyiségben elektromos melegítő, fűtő berendezést használni tilos.
- (5) A helyiségben tűzveszélyes folyadékot tárolni, dohányozni és nyílt lángot használni tilos!
- (6) Tűzoltás céljára helyiségenként 1 db porral oltó készüléket kell biztosítani.
- (7) Az iratok elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy azok ne kerüljenek a elektromos berendezések , világítótestek veszélyes közelségébe, azok hűlését, szellőzését ne akadályozza, illetve a világító egység az iratokra meghibásodása esetén se jelentsen gyújtási veszélyt.

4.

RENDEZVÉNYEK, JÁRULÉKOS INTÉZMÉNYEK TŰZVÉDELME

„Campus Disco” zenés szórakozó hely

40.§

- (1) A szórakozó hely zenehallgatásra, táncra, kulturált büféhasználatra és szórakozásra szolgál.
- (2) A rendezvények alkalmával helyiségekben egyidejűleg legfeljebb a működési engedélyben meghatározott számú személy tartózkodhat.

- (3) A rendezvények alkalmával az ajtókat nyitható állapotban kell tartani a kiürítési utat bezárni, leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- (4) A biztonsági és irányfény világítás egységeit letakarni, vagy kikapcsolni nem szabad.
- (5) A rendezvények megkezdése előtt az üzemeltetőnek ellenőriznie kell a tűzoltó eszközök rendeltetési helye szerinti meglétét, megfelelő állapotát, a biztonsági és irányfény világítás működését, a kijáratokat, az ajtók kinyitását.
- (6) A helyiségekben pirotechnikai eszköz nem használható és nem tárolható. Ilyen anyagot még a rendezvények részeként sem szabad alkalmazni.
- (7) A "disco" helyiségeiben a gépi berendezésekre, villamos hálózatra, tárolásra, használatára ezen szabályzat vonatkozó előírásai érvényesek.
- (8) A helyiségek mindennemű átalakítását, dekorációját, átrendezését előzőleg egyeztetni kell a tűzvédelmi vezetővel.
- (9) Világítótestekre éghető anyagból készült dekorációt, elhelyezni tilos!
- (10) A helyiségekben csak engedélyezett típusú elektromos berendezések, készülékek használhatók!
- (11) Elektromos üzemű készülékek üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítményleadó képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését.
- (12) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot, hosszabbítót és világítóeszközt szabad használni.
- (13) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.
- (14) A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
- (15) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók.
- (16) A szabályok betartása, és betartatása a szórakozóhelyet üzemeltető személy, a használati szabályok betartása a helyet használó, és ott tartózkodó személyek felelősége.

Informatikai központ

41.§

- (1) Tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.
- (2) CO₂ tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
- (3) A helyiségekben csak engedélyezett típusú berendezések, készülékek használhatók!
- (4) Elektromos üzemű gépi berendezések üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítményleadó képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését.
- (5) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és világítást szabad használni.
- (6) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.
- (7) A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.

(8) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók.

(9) A használaton kívüli berendezéseket, eszközöket megfelelően kialakított, erre a célra kijelölt helyiségekben szabad tárolni.

Ezek betartásáért az eszközt üzemeltető egység vezetője és használó személy felelősek.

Sokszorosító üzem

42.§

(1) A dohányzás az üzem területén tilos!

(2) Kijelölt dohányzóhely a folyosón a bejárat mellett van.

(3) Kizárólag annyi papír és egyéb segédanyag tárolható, amennyi a napi munkafolyamatban felhasználásra kerül.

(4) Az elkészült nyomdai termékek elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.

(5) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és világítást szabad használni.

(6) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.

(7) A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.

(8) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók.

Udvar

43.§

(1) Az udvaron lévő növények száraz részeit rendszeresen el kell szállítani.

(2) Az udvarokon lévő szabadterületeken anyagokat tárolni tilos. Időszakos tárolást a tűzvédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében előzetesen egyeztetni kell a tűzvédelmi vezetővel, azok elhelyezésénél a közlekedés és tárolás szabályait be kell tartani.

(3) A bejáratok nyitásához szükséges eszközöket a diszpécserközpontban kell tárolni.

(4) A főiskola területén idegen gépkocsik csak a parkolóban tárolhatók.

(5) A gépkocsikkal a tűzoltási felvonulási utakat, területeket lezárni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

(6) Az udvaron szervezett rendezvényeken berendezéseivel a tűzoltási felvonulási utakat, területeket lezárni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

(7) A rendezvényekről előzetesen rendezvénytervet kell készíteni melyet egyeztetni kell a tűzvédelmi vezetővel.

(8) Szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén (pl.: Erős szél, műszaki meghibásodás, környezet veszélyes változása, stb.) vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(9) A rendezvényeken a szervezők tevékenysége részeként, vagy szerződés alapján tevékenykedők, nyílt lángú, szikrázással vagy heves hő fejlődéssel járó tevékenységét (főzés, sütés, szabadban, sátorban vagy büfé kocsiban, egyéb jellegű égetés, tűzijáték, pirotechnika alkalmazása, egyéb,) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek megfelelően előzetesen írásban kell engedélyezni. Az engedélyt a tevékenységet

elrendelő személy adhatja ki, a főiskola erre jogosult személyeivel történt egyeztetés alapján. Ezen személyek a tevékenységet előzetes bejelentés nélkül ellenőrizhetik, szabálytalan tevékenység esetén azt felfüggeszthetik.

A kollégiumi épületek lakószobái

44.§

(1) A kollégiumi szobák rendeltetésüknek megfelelően pihenésre, tanulásra szolgálnak, ott csak a lakhatáshoz szükséges eszközök, tárgyak, berendezések, anyagok használhatók és tárolhatók az ott lakók életviteléhez szükséges mennyiségben.

(2) A szobában dohányozni, égő, izzó illatosítót, nyílt lángú mécsest- eszközt, gyertyát használni tilos!

(3) A lakószobákban az ott rendszeresített villamos főzőlapon kívül más sütő főző berendezést, valamint elektromos hőszigetelőt használni tilos!

(4) A szobában csak engedélyezett típusú elektromos berendezések, készülékek használhatók! (tévé, rádió, számítógép, hajszárító és hajformázó készülék.)

(5) Elektromos üzemű készülékek üzembehelyezésénél figyelembe kell venni a berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítményleadó képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését.

(6) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot, hosszabbítót és világítóeszközt szabad használni.

(7) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.

(8) A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.

(9) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók.

(10) Világítótestekre éghető anyagból készült dekorációt, elhelyezni tilos!

(11) A szobákban „Fokozottan tűz és robbanásveszélyes” illetve „Tűz és robbanásveszélyes,, minősítésű anyagok -az életvitelhez szükséges szépészeti, egészségügyi, ápolási célokra használt szerek kivételével– valamint pirotechnikai anyagok nem tárolhatók. (Még átmenetileg sem!)

Teakonyhák, főzőfülkék

45.§

(1) A helyiségben lévő villamos berendezések használatát a kezelési utasításaikban előírtak szerint szabad üzemeltetni.

(2)) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot, hosszabbítót és világítóeszközt szabad használni.

(3)) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók.

(4) A főzőlap és egyéb konyhai eszközök használati előírásait a készülékek közelében jól olvasható helyre ki kell függeszteni.

- (6) A konyhai eszközök használata során a használó köteles a konyhában tartózkodni és felügyelni az általa használt készülékeket.
- 7) A tevékenység befejeztével a berendezéseket ki kell kapcsolni, a melegítő edényt a főzőlapról le kell venni, hőszigetelő alátétre helyezni.
- (9) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.

Számítógépközpont, számítógépterem

46.§

- (1) A gépteremben legalább 1 db 5 kg-os CO₂ tűzoltó készüléket kell biztosítani.
- (2) A gépeket úgy kell elhelyezni, hogy azok körüljárhatók (bármely oldalról megközelíthetők) legyenek.
- (3) A gépeket (üzemeltetés közben) olyan állapotban kell tartani, (helyezni) hogy a javítást, karbantartást szolgáló záró fedelek egy mozdulattal nyithatók legyenek, azért, hogy esetlegesen a gép belsejében keletkezett tűz eloltását gyorsan, szakszerűen el lehessen végezni.
- (4) Karbantartásra használt anyagot csak a géptermen kívül tarthatnak, az erre a célra kijelölt helyen.
- (5)) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók.
- (6) Karbantartás legalább két személy együttes jelenlétében történhet.
- (7) A gépteremben idegen személyek, hallgatók csak a terület dolgozói, kellő szakmai és tűzvédelmi ismeretekkel rendelkező személyek jelenlétében tartózkodhatnak.
- (8) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.

Gyakorló iskolák

47.§

- (1) A gyakorló iskolákra a fentiekben meghatározott általános tűzvédelmi szabályok érvényesek.
- (2) Az iskolák helyiségeit, irodákat, tantermeket, közlekedő terek, szertárakat és raktárakat, udvart a felsorolt előírások betartásával szabad használni.

Tangazdaság

48.§

- (1) A forgó, súrlódó gépalkatrészeknél, tengelyeknél, a tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni. A veszélyeztetett helyeket a kezelőnek rendszeresen ellenőrizni kell, biztosítani a megfelelő kenést és a hűtést. Hiba esetén a javítást el kell végezni.
- (2) A Főiskola területén használt gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók.

Ezek betartásáért az eszközt üzemeltető egység vezetője és használó személy felelősek.

(3) Telepített gép, berendezés, eszköz kezelési utasítását a használati helyén kell tartani, ki függeszteni.

(4) A gazdaságban végzett tevékenység során be kell tartani a fentiekben meghatározott általános tűzvédelmi előírásokat valamint a takarmánytárolásra vonatkozó szabályokat.

(5) A szálás takarmány tárolása során az épületekbe történő betároláskor ügyelni kell arra, hogy a tárolt anyagra az épület villamos hálózatának elemei gyújtási veszélyt ne jelenthessenek sem működésük, de meghibásodásuk esetén sem.

(6) A tároló helyeken lévő elektromos rendszer elemeiről a ráakódott éghető anyagokat rendszeresen szükség szerinti időközönként el kell távolítani.

(7) A takarmánytárolókban, és istállókban használt, valamint a betakarításnál alkalmazott gépek kipufogórendszerének megfelelő állapotát folyamatosan fenn kell tartani.

(8) A járműveken a keletkező tűz oltására alkalmas eszközöket, kézi tűzoltó készüléket, szükség esetén lapátot, szikracsapót kell elhelyezni.

(9) Az istállókban, takarmánytároló területeken, betakarítás során a területen dohányozni tilos, még a betakarító gépek vezetőfülkéjében is.

(10) A telepeken dohányozni csak az erre a célra kijelölt és táblával megjelölt helyeken szabad, a dohányzás szabályainak betartása mellett.

(11) A gépekről a rájuk rakódott éghető szennyezőket szükség szerint, de legalább a műszak befejezésekor el kell távolítani.

(12) A gépeken jelentkező olajfolyást szivárgást meg kell szüntetni.

(13) A takarmányt csak akkor szabad a tárolókban elhelyezni, ha a nedvességtartalmuk a betárolható szintet elérte így az öngyulladás veszélye nem áll fenn.

(14) A gépek üzemeltetéséhez szükséges üzem és karbantartó anyagot csak megfelelően kialakított tároló helyen szabad elhelyezni, tárolni, és a tűzvédelmi szabályok szerint szállítani, felhasználni.

(15) A gazdaságokban tűzveszélyes munkát, hegesztést, égetést, perzselést csak az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység szabályai szerint szabad végezni.

A főiskola területén lévő bérlemények

49.§

(1) A főiskola területén működő bérlemények , vállalkozások kötelesek a tevékenységükre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot az Országos Tűzvédelmi szabályzat, és ezen szabályzat figyelembevételével, a benne foglalt előírások megtartásával elkészíteni és előírásait betartani.

(2) A bérleményekben a főiskola tűzvédelmi vezetője tűzvédelmi ellenőrzést tarthat, az ellenőrzés során feltárt használati hiányosságokat a bérlőnek haladéktalanul meg kell szüntetni.

Tiszalöki, Mátrászentimrei, Rakamazi üdülőtelep,

50.§

(1) Az üdülő területén tüzet rakni azt használni csak az erre a célra kijelölt helyen, folyamatos felügyelet mellett szabad. A tüzet használat után el kell oltani.

- (2) A sátrak gyúlékony anyagból készültek, gyúlékonyságukat a napi hőmérséklet fokozhatja, ezért a sátrakban a dohányzás és a nyílt láng használata tilos.
- (3) A tűzvédelmi berendezéseket az üdülési időny megkezdéséig ellenőriztetni kell, hogy azok kifogástalan állapotban legyenek.
- (4) Az üdülőben nincs telefon, ezért a nyilvános telefont kell igénybe venni. Szükség esetén a tűz jelzése, jelentése és egyéb rendkívüli okok bekövetkeztekor az üdülőben tartózkodó jármű, gépjármű tulajdonosa köteles a tűz jelzésében vagy személyek szállításában közreműködni (tűzjelzést részletesen a tűzriadó terv tartalmazza). Nyilvános telefon.
- (5) A tábor vezetője, illetve az üdülő gondnoka a vendégeket, beutaltakat, táborozókat, dolgozókat, hallgatókat - az üdülőbe érkezéskor - tájékoztatja az üdülő rendjéről, főbb tűzvédelmi előírásairól.
- (6) Az üdülő tűzvédelméért az üdülő gondnoka, a tábor vezetője felelős, üdülési időn túl az üzemeltetésért felelős vezető.
- (7) Az üdülési időny megkezdésének és befejezésének időpontját jelenteni kell a helyi Polgármesteri Hivatalnak.
- (8) Az üdülési idő befejezésével (tábor záráskor) minden közmű főelzáróját (kapcsolóját) el kell zárni (illetve ki kell kapcsolni). Az üdülési időny kezdete előtt minden elektromos, gáz, víz stb. vezetékét berendezést ellenőrizni kell, az észlelt hiányosságokat még az igénybevétel előtt pótolni kell.
- (9) A faházakban nyíltrendszerű hőszugárzó használata tilos.
- (10) A tábor tüzet a rendezvényt követően teljesen el kell oltani, visszamaradó parázs nem maradhat.
- (11) Az üdülő területére és az üdülőben tartózkodókra egyaránt érvényes a jelen szabályzat.

5.

A TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG, MUNKAVÉGZÉS, AZOK ENGEDÉLYEZÉSÉRE JOGOSULTAK, FELADATAIK, TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

51.§

- (1) A nyílt láng használatával járó munkavégzés (pl. lánghegesztés, lángforrasztás, közsörülést, egyéb nyílt lángú eszköz használatát, stb. értendő, de ide sorolható minden más könnyen gyulladó, vagy tüzet okozó anyaggal végzett munka is (pl. tűzveszélyes folyadék desztillálása, nagyobb mennyiségű felhasználása, stb.) tűzveszélyes tevékenységnek minősül.
- (2) A főiskola területén nyílt lánghasználatával járó munkát, (tevékenységet) oktatást alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végezni csak az e célra kialakított karbantartó műhelyek, hegesztő műhelyek, laboratóriumok kivételével csak előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. Az engedély kiadása előtt egyeztetni kell a tűzvédelmi vezetővel.
- (3) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény, a főiskola ezen szabályzatban erre feljogosított megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságoknak

megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. A főiskola megbízottjának (53.§) jóvá kell hagynia az engedélyt.

(4) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

(6) Jogszámban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet (pl hegesztést) csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

(7) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.

(8) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

(9) . A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

(10) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.

(11) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(12) Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére egyeztetésére, jóváhagyására jogosultak **52.§**

(1) Hegesztési, lakatos, valamint szakvizsgához nem kötött nyílt lángú munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó írásos engedélyt adhatnak ki.

- Gazdasági főigazgató-helyettes: Tomasovszky Csaba
- Főmérnök : Sipos István
- Műszaki referens: Magyar Béla
- Építész műszaki szakértő: Ernyes Csaba
- Üzemeltetés vezetők: Epresi Gyula
Nagy István
- Egyéb szórakoztató, oktató, bemutató rendezvényt kapcsolatban:
(Szabad tűz, gáz, perzselő, gáz égőfej használata, kísérleti bemutatók, demonstráció)
- a mindenkor rendezvényfelelős személy

Az engedélyek egyeztetésére, jóváhagyására a főiskola részéről jogosultak : **53.§**

- Gazdasági főigazgató-helyettes: Tomasovszky Csaba
- tűzvédelmi vezető: Móré Sándor

6.
TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK, A TŰZ MEGELŐZÉSÉVEL ÉS
OLTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK, TEENDŐK, AZ
OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK, TŰZVÉDELMI
KÉPESÍTÉSEK, SZAKVIZSGÁK

Tűzvédelmi berendezések
Tűzjelzési és az azzal kapcsolatos feltételek biztosítása
54.§

- (1) A főiskola területén tűzjelzési lehetőség a telefonhálózat, a tűzoltóság felé fővonalú telefonok, mobiltelefonok. A biztonsági szolgálat riasztása a tűzjelző hálózat kézi jelzésadóival, telefonon és személyesen is történhet.
- (2) A nyilvános távbeszélőkészülékek, („B” épület főbejáratnál, kollégiumi porta mellett). Minden telefonkészülék mellett az állami tűzoltóság hívószámát - jól láthatóan - ki kell függeszteni.
- (3) A tűzjelzés módját a Tűzriadó terv tartalmazza.
- (4) Az intézményen belül tűzjelző rendszer került kiépítésre, az intézményen belül ez szolgál tűzjelzésre.

Oltóvíz, tűzcsapok
55.§

- (1) A főiskola területén meghatározott helyeken tűzcsapok biztosítják a tűzoltás feltételeit.
- (2) A tűzcsapokkal kapcsolatos általános érvényű előírások a következők A tűzoltó vízforrások (tűzcsapok, víztároló) azok szerelvényeit, szerelvénysekrényeit csak rendelkezésüknek megfelelő célra szabad használni, az azokhoz való akadálytalan hozzájutást és a rendeltetésszerű használatuk feltételeit állandóan biztosítani kell. Minden tömlőt 5 évenként nyomáspróba alá kell venni. A nyomáspróba évét közvetlenül a kapocs után a tömlőre maradandóan rá kell festeni.
- (3) A fal, föld alatti tűzcsapokat, azok szerelvényeit, víztároló medencét, az MSZ 15606 sz. előírásainak megfelelően a szükséges végzettséggel rendelkező személlyel félévenként felül kell vizsgáltatni.
- (4) A tűzoltó vízforrások és azok szerelvényei készültségi állapotának megfelelőségéről, felszereléséről, karbantartásáról, ellenőrzéséről, az ehhez szükséges feltételek biztosításáról állandóan gondoskodni kell.

Tűzoltó készülékek-, felszerelések
56.§

- (1) A főiskola területén az OTSZ –ben meghatározott követelményeket kielégítő és az ott keletkező tűz eloltására alkalmas tűzoltó készülékek vannak elhelyezve, a következők szerint.
 - a. A “C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben helyiségenként, illetve minden megkezdett 200 m² alapterület után,

- b. A "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben minden megkezdett 600 m² alapterület után,
 - c. Az "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben szükség szerint.
- (2) A főiskola tulajdonában, kezelésében lévő valamennyi gépjárművét ugyancsak megfelelő tűzoltó készülékkel kell ellátni (2 kg vagy 5 kg-os ABC oltó).
- (3) A készülékek ellenőrzése, karbantartása szerződés alapján szakszerviz feladata . Az üzemeltető részére előírt ellenőrzéseket a biztonsági szolgálat hajtja végre és köteles dokumentálni. dokumentálni.
- (4) A szabadban elhelyezett készülékek és felszerelések állagának megóvására ügyelni kell.
- (5) A beépített tűzjelző és oltó berendezések jogszabályban meghatározott ellenőrzését, karbantartását szerződés alapján szakszervizek végzik.
- (6) Az egyéb beépített tűzvédelmi eszközök -- tűzgátló ajtók, füstmentes lépcsőház elemeit, biztonsági és irányfény világítás, tűzgátló csappantyúk -- ellenőrzését, karbantartását a főiskola karbantartói és a Campus-Land Nonprofit Kft. szakemberei közösen végzik és dokumentálják.

6.2. Az oktatási munka befejezésével kapcsolatos általános teendők

57.§

- (1) A tanteremben, minden munkahelyen (pl. labor, műhely, iroda, stb.) a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Az ellenőrzésről a munkahely vezetője, vagy az általa megbízott (laborfelelős, tűzvédelmi megbízott) köteles gondoskodni
- (2) Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a szabályzat vonatkozó előírásainak megtartására, többek között:
- (3) villamos berendezések és készülékek feszültségmentesítésére, a főkapcsoló kikapcsolására,
- (4) a tüzelő-, fűtő-, melegítő-, hőszugárzó berendezések használaton kívüli helyezésére,
- (5) a közlekedési utak, tűzoltó készülékek, felszerelések szabadon tartására, hulladékok eltávolítására,
- (6) tűzveszélyes folyadék tárolására (pl. a fel nem használt folyadékot tartalmazó edény bezárására, eltávolítására),
- (7) nyílászárók (ajtók, ablakok) becsukására, lezárására,
- (8) közművek (gáz, villany, víz) elzárására,
- (9) a szabályzatban írtak betartására,
- (10) valamint minden egyéb, tűz keletkezését előidézhető, a tűz eloltását kedvezőtlenül befolyásoló vagy gátló tényező, körülmény megszüntetésére.

7.

Tűzvédelmi oktatás

A dolgozók (oktatók - nem oktatók) tűzvédelmi felvilágosítása, oktatása

58.§

- (1) A főiskola dolgozóit felvételnél munkába állást megelőzően, utána szükség szerint (pl. más munkakörbe való áthelyezésnél, három hónapnál hosszabb távollétekből

visszatéréskor, új berendezés telepítésekor, új technológia bevezetésekor, tüzesetet követően) legalább évenként ismétlődő oktatásban kell részesíteni.

(2) Az oktatás terjedjen ki a létesítményre vonatkozó használati szabályokon kívül a tűzvédelmi eszközök berendezések, feladatok ismertetésére, a tűzriadó ismertetésére, az alkalmazott technológiák, berendezések, anyagok használatára.

(3) Az általános szabályok ismertetése központi tűzvédelmi oktatáson történik, míg a speciális ismereteket átadása a munkaterületek vezetőinek, vagy megbízottainak feladata. Az oktatások megtörténtét ellenőrizhető módon kell dokumentálni.

A hallgatók tűzvédelmi felvilágosítása, oktatása

59.§

(1) A főiskola hallgatóit a főiskolai tanulmányaik megkezdésekor - kollégiumban lakóknál a beköltözéskor is - (beiratkozáskor) továbbá szükség szerint, de a képzés során legalább évente egy alkalommal általános (a kollégiumban lakóknál külön is) valamint az oktatott tantárgynak megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

(2) Az oktatás- értelemszerűen - magában foglalja az általános tudnivalókat, továbbá a szaknak megfelelő tűzvédelmi ismereteket.

Megjegyzés: a hallgatók oktatásának kettős a célja és feladata. Az egyik a főiskolai előírások megismerése, a másik szempont felkészíteni a hallgatókat a későbbi munkájuk során várható tűzvédelmi feladataikra.

(3) Az általános éves tűzvédelmi oktatás megszervezéséért a Tanulmányi Osztály vezetője felelős (kollégiumokban az igazgató).

(4) Az oktatás megtartására megfelelő felkészültségű tűzvédelmi szakembert kell felkérni.

(5) Laboratóriumi foglalkozások esetében (gyakorlati képzéskor) az első foglalkozás alkalmával a laborvezető (foglalkozásvezető) feladata a speciális tűzvédelmi oktatás megtartása. Az oktatás megtörténtéért a szervezeti egység vezetője felelős.

(6) Az oktatáson való résztvételt személy szerint aláírással kell dokumentálni. (A naplórendszerű nyilvántartás is elfogadott.)

(7) Azon hallgatók esetében, akik saját hibájukból nem vesznek részt valamely oktatási formán, - kellő mérvű felelősségre vonás alkalmazása mellett - pótoktatásban kell részesíteni. A pótoktatás megszervezéséért ugyancsak a Tanulmányi Osztály vezetője felelős, megtartására a tűzvédelmi szervezet tagjai is jogosultak.

(8) A hallgatók felelősségre vonását a Tanulmányi Osztály vezetője (illetve a tanulmányi hallgatói ügyeket intéző vezető /k/ gyakorolja /k/ (pl. szóbeli-, írásbeli figyelmeztetés, külön eljárási díj fizetése, fegyelmi-, szabálysértési eljárás kezdeményezése).

8.

KÜLSŐ MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELVILÁGOSÍTÁSA

60.§

(1) Külső munkavállalók (pl. festők, ablaktisztítók, asztalosok) esetében a főiskolai sajátos tűzvédelmi helyzetekre, a szabályzatban írtak betartására fel kell hívni a

figyelmet. Erről az őket foglalkoztató vezetők kötelesek - bizonyítható módon - gondoskodni.

Megjegyzés: a külső munkavállalókra éppúgy vonatkozik a szabályzat, mint főiskola bármely dolgozójára, hallgatójára.

A tűzvédelmi szakvizsgákhoz kötött foglalkozási ágak, munkakörök, szakvizsgák rendje, érvényessége

61.§

(1) A főiskola területén a következőkben felsorolt tevékenységet végzőknek tűzvédelmi szakvizsgát kell tenni:

- a.) hegesztők, és egyéb más nyílt lánggal járó munkát végzők, villanszerelők, lakatosok,
- b.) tűzveszélyes folyadék, illetve éghető gáz közúti szállítását végző gépjárművezetők és kocsikísérők,
- c.) „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó tevékenységet végzők és a tevékenységüket közvetlenül irányító vezetők (pl. tűzveszélyes folyadékkal munkát végzők).

(2) A tűzvédelmi szakvizsgák érvényességi ideje: az 1. a.) b.) c.) pontokban írtaknál 4 év,

(3) A szakvizsgákra való felkészítést (vizsgaanyagot, konzultációk) a főiskola biztosítja.

(4) A szakvizsgák lebonyolítását a főiskola tűzvédelmi vezetője végzi.

(5) A vizsgák alkalmával a vizsgáztatókat vizsgázonként vizsgadíj illeti meg.

(6) Vizsgáztatási költségek a főiskolát terhelik.

(7) A vizsgáztató szervnek a szakvizsgáról nyilvántartást kell vezetni.

(8) A szakvizsgákhoz kötött tevékenységi körben dolgozók névjegyzékét (az időközben bekövetkező változást is) a tűzvédelmi vezetőnek meg kell küldeni. A felmérésért és a bejelentésért a területileg illetékes vezető felelős.

9.

TŰZVÉDELMI ÜGYEK INTÉZÉSE, PROPAGANDA MUNKA ÉS FELELŐSSÉG KÉRDÉSEI

Felelősség, a megelőző tűzvédelmi szabályok, előírások meg nem tartásának következményei

62.§

(1) A tűzvédelmi előírások végrehajtása állampolgári kötelesség. Figyelembe véve, hogy az előírásokat, jogszabályokat, valamint egyéb rendeletek tartalmazzák, ezért végrehajtásuk elmulasztása szabálysértés, amennyiben a cselekmény nem esik súlyosabb elbírálás alá. Ilyen esetben a szabálysértővel szemben a Főiskola rektora fegyelmi felelőségre vonást, súlyosabb esetben, vagy ismétlődés esetén szabálysértési hatósági eljárást kezdeményez.

(2) Amennyiben a tűzvédelmi előírások megszegésének következményeként tűz keletkezik és a társadalmi tulajdonban vagy akár magántulajdonban jelentős anyagi kár, vagy súlyos sérülés, esetleg haláleset következik be, a cselekmény elkövetése már

Magyarország Büntető Törvénykönyvének (BTK) hatálya alá tartozó mulasztásnak minősül.

(3) A tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben tehát minden vezető köteles következetesen fellépni és a fegyelmezést tekintve a törvényes lehetőségekkel élni.

10.

A TŰZVÉDELMI SZERVEZET TAGJAINAK FELADATA A FŐISKOLAI ÉPÜLET EGYÜTTES EGYES RÉSZEINEK HUZAMOSABB IDEIG TARTÓ BEZÁRÁSA ESETÉN

. A főiskola egyes egységeinek huzamosabb idejű bezárása esetén

63.§

(1) A tűzvédelmi szervezet köteles a bezárandó egységnél megelőző tűzvédelmi ellenőrzést tartani.

(2) Az ellenőrzést a tűzvédelmi szervezet vezetője vagy helyettese az adott egység vezetőjével közösen végzi.

(3) Az ellenőrzés kiterjed a tűzvédelmi felszerelések szemléjére, az észlelt hiányosságokat az egység bezárása előtt pótolni kell.

(4) A Tűzvédelmi szervezet tagjai közül a belépésre jogosultak névsorát a tűzvédelmi szervezet vezetője javaslatára a főiskola rektora hagyja jóvá.

(A vagyonőrök arról, hogy kik azok akik az épületbe beléphetnek külön utasítást kapnak.)

64.§

Az ezen szabályzatban nem érintett kérdésekben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai, és az ágazati szabályzatok az irányadóak.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi telephelyére, szabadtereire, az intézmény területén tartózkodókra, valamennyi tevékenységet végzőre, beleértve a más intézmények, stb. dolgozóit, hallgatóit (tanulóit, növendékeit) és a vendégeket is.

(2) Jelen Tűzvédelmi szabályzatot a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa 2010. december 15-i hatállyal, az RH/40-182/2010. sz. határozatával fogadta el. A hatálybalépéssel egyidejűleg az I/2-2/3/35/2009. (április 7.) sz. határozatával elfogadott Tűzvédelmi szabályzat hatályát veszti.

(3) Jelen Tűzvédelmi szabályzatot a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa 2012. január 27-i hatállyal, az RH/26-11/2012. (január 25.) sz. határozatával módosította.

Nyíregyháza, 2012. január 25.

A Szenátus nevében:

Prof. Dr. Jánosi Zoltán
rektor

Nyíregyházi Főiskola

Tanulmányi épületeinek tűzriadó terve

A tűzriadó terv tartalma:

1. tűzjelzés módja, tartalmi követelményei
2. a veszélyeztetett hely kiürítése, élet- és vagyonmentés
3. a tűzoltásának módja a rendelkezésre álló tűzvédelmi berendezésekkel
4. a helyszínrajz a tervezett menekülési útvonalak, tűzvédelmi berendezések és eszközök helyének, valamint a közművek fő- és szakaszoló szerelvényeinek feltüntetésével.

Tűzjelzés

“Aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak vagy ha erre nincs lehetőség, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak,”

továbbá köteles a tüzet jelezni környezetének és a tűz által veszélyeztetett helyen tartózkodóknak,

illetve az intézmény őrzésével, védelmével megbízott személyeknek, akik értesítik az intézmény vezetőinek ezen tervben meghatározott körét.

Tűzjelzés történhet telefonon a következő hívószámokon:

- Tűzoltóság telefonszáma: 105
- Általános segélykérő szám: 112
- Mentők telefonszáma: 104
- Rendőrség telefonszáma: 107

Tűz esetén értesítendő az intézmény intézkedésére jogosult vezetői, illetve a mentésben közreműködő dolgozói:

- Rektor: Dr Jánosi Zoltán tel. 06 30 349 72 49
- Tűzvédelmi vezető: Móré Sándor tel. 06 30 998 05 95
- Rendészeti vezető: Sipos István tel. 06 30 684 54 51
- Gazdasági Főigazgató: Dr Hegedűs László tel. 06 30 865 27 99
- Üzemeltető : Ernyes Csaba tel. 06 30 370 34 90

A veszélyeztetett helyen tartózkodók riasztása:

- hangos szóval, “Tűz van” kiáltással, és
- a tanügyi épületben a kiépített tűzjelző rendszer szirénáinak megszólaltatásával
- a HIK épületben kiépített tűzjelző rendszer szirénáinak megszólaltatásával, hangosbemondó használatával. „ Tűzriadó, az épületet hagyják el!” felszólítás ismételt beolvasásával.

A biztonsági személyzet riasztása:

1. hangos szóval személyesen, vagy
2. a HIK épületben tűzjelző rendszer kézi jelzésadójának működésbe hozásával illetőleg hangosbemondó használatával. „Tűzriadó, az épületet hagyják el!” felszólítás ismételt bemondásával.

A telefonon adott tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

1. A tüzeset helyét (pl.: Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. tanügyi épület, 5. emeletén)
2. Mi ég? A tűz terjedelme (pl. több iroda berendezése ég)
3. Emberéletet veszélyeztet-e a tűz? (pl. az irodákban senki sem tartózkodik, a szint kiürítése folyamatban van)
4. Jelzést adó személy neve, visszahívható telefonszáma

A tűzjelzés folyamata:

Ha a tüzet észlelő személy az észlelés pillanatában a tűz közelében tartózkodik, azonnal kezdje riasztani a környezetében lévőket “Tűz van!” kiabálással, majd ha lehetősége van rá, telefonon értesítse a tűzoltóságot, személyesen, vagy a tűzjelző kézi jelzésadón keresztül pedig a biztonsági személyzetet.

Ha a tüzet észlelő személy a tüzet vagy annak valamely kísérő jelenségét – füst, hő, láng, - távolabbról, az épületen kívülről látja meg, úgy a tűz környezetének riasztásán kívül a többi feladatot végezze el, tehát telefonáljon a tűzoltóságra és értesítse a biztonsági személyzetet.

Ha a tüzesetről tűzi lárma útján szerez tudomást, győződjön meg arról, hogy a riasztást végrehajtották-e. Amennyiben erről nem bizonyosodik meg, hajtsa végre azt, értesítse a tűzoltóságot és a biztonsági személyzetet.

További teendők:

A riasztást, tűzjelzést követően vagy azzal egy időben, a tűz nagyságától függően meg kell kezdeni a tűz oltását az épületekben készenlétkben tartott kézi tűzoltó készülékekkel, illetve megfelelő áramtalanítás után a fali tűzcsapok használatával.

A tűzoltás során ügyelni kell arra, hogy a beavatkozó ne sértse vagy veszélyeztesse saját-, és mások életét, testi épségét, egészségét.

Azok a személyek, akik a tűzoltásban és mentésben nem vesznek részt, a tűzjelzés észlelését követően haladéktalanul hagyják el az épületet, menjenek a Hallgatói Centrum mellett kijelölt gyülekező helyre. A helyiségek elhagyásakor azok ablakait zárják be, az ajtókat zárják kilincsre.

Az épületek elhagyásához válasszák a legrövidebb útvonalat és azt a lépcsőt, melyet a füst nem veszélyeztet.

Tűz esetén a liftek használata szigorúan Tilos és Életveszélyes!

Amennyiben tudomásuk van arról, hogy a tűz által veszélyeztetett helyiségekben személyek rekedtek, vagy ennek valószínűsége fennáll, értesítsék erről a kikerülő tűzoltókat.

Abban az esetben, ha a füst és a hő miatt az épületből való kijutásukat már nem tartják biztonságosnak és lehetségesnek, úgy maradjanak a helyiségekben, tömítsék el az ajtóréseket, lehetőleg nedves ruhával, a füst bejutásának megelőzése miatt. Ezt követően tudassák tartózkodási helyüket a kintlévőkkel. Ez történhet telefonon a tűzoltóság felé, vagy az épület ablakán való kikiabálással és integetéssel. Ezután várják meg a mentőegységeket, törekedjenek a pánik elkerülésére.

Az épületekbe visszatérni csak a tűz eloltását követően, a tűzoltásvezető engedélyével szabad.

A füstben, vagy tűzben sérült személyeket a gyülekező helyre kell vinni, és ott elsősegélyben részesíteni, majd átadni a mentőknek.

Fontos tudnivaló, hogy az égési sérülteket biztonságos helyen, nyugalmi helyzetbe kell hozni, az égett testfelületeiket pedig 15-20 percen át hideg vízzel kell hűteni, miközben a személyt védeni kell a kihűléstől.

Biztonsági személyzet feladata:

A tűz észlelése, vagy tudomásukra jutását követően azonnal hozza működésbe:

- a riasztó berendezést (csengő, tűzjelző),
- riassza a tűzoltóságot,
- riassza az intézmény egészségügyi alkalmazottait, és
- értesítse az intézmény vezetőit.

Készüljön fel a tűzoltóság fogadására:

- gyűjtsön információkat a tűz körülményeiről, helyéről, nagyságáról, terjedelméről, kiürítés folyamatáról, az épületben lévő személyek hollétéről, és ezekről tájékoztassa a kikerülő tűzoltókat,
- adja át nekik a tűzriadó terv helyszínrajzát, intézkedjen a közművek szükség szerinti lezárásáról,

Egészségügyi alkalmazottak feladata:

- nyújtsanak elsősegélyt a tüzeset sérültjeinek,
- nyújtsanak segítséget a kikerülő mentőknek.

Intézmény vezetőinek feladatai:

- tartsák a kapcsolatot az intézmény dolgozói, hallgatói, valamint a tűzoltásvezető

- között, intézkedjenek a tűzoltásvezető által kért információk összegyűjtéséről,
- gondoskodjanak az evakuált személyek ellátásáról, elhelyezéséről,
 - intézkedjenek a tüzeset során keletkezett károk felszámolásáról.

A Tűzriadó tervet és annak mellékletét a kollégium portáján, borítékban kell tartani, "TŰZRIADÓ TERV „ felirattal.

Nyíregyházi Főiskola

Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar

tűzriadó terve

A tűzriadó terv tartalma:

1. tűzjelzés módja, tartalmi követelményei
2. a veszélyeztetett hely kiürítése, élet- és vagyonmentés
3. a tűzoltásának módja a rendelkezésre álló tűzvédelmi berendezésekkel
4. a helyszínrajz a tervezett menekülési útvonalak, tűzvédelmi berendezések és eszközök helyének, valamint a közművek fő- és szakaszoló szerelvényeinek feltüntetésével.

Tűzjelzés

“Aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak vagy ha erre nincs lehetőség, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak,”

továbbá köteles a tüzet jelezni környezetének és a tűz által veszélyeztetett helyen tartózkodóknak,

értesítik továbbá az intézmény őrzésével, védelmével megbízott személyeknek, akik értesítik az intézmény vezetőinek ezen tervben meghatározott körét.

Tűzjelzés történhet telefonon a következő hívószámokon:

- Tűzoltóság telefonszáma: 105
- Általános segélykérő szám: 112
- Mentők telefonszáma: 104
- Rendőrség telefonszáma: 107

Tűz esetén értesítendő az intézmény intézkedésére jogosult vezetői, illetve a mentésben közreműködő dolgozói:

- Rektor: Dr Jánosi Zoltán tel. 06 30 349 72 49
- Tűzvédelmi vezető: Móré Sándor tel. 06 30 998 05 95
- Rendészeti vezető: Sipos István tel. 06 30 684 54 51
- Gazdasági Főigazgató: Dr Hegedűs László tel. 06 30 865 27 99
- Üzemeltető : Ernyes Csaba tel. 06 30 370 34 90
- Kollégium igazgató: Baloghné Asztalos Katalin tel.:06

A veszélyeztetett helyen tartózkodók riasztása:

- hangos szóval, “Tűz van” kiáltással, vagy
- a tanügyi épületben a jelzőcsengő 30-60 s-on át történő szaggatott megszólaltatásával, vagy
- az épületben kiépített tűzjelző rendszer szirénáinak megszólaltatásával.

A biztonsági személyzet riasztása:

1. hangos szóval személyesen, vagy
2. az épületben tűzjelző rendszer kézi jelzésadójának működésbe hozásával.

A telefonon adott tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

1. A tüzeset helyét
2. Mi ég? A tűz terjedelme (pl. több iroda berendezése ég)
3. Emberéleket veszélyeztet-e a tűz? (pl. az irodákban senki sem tartózkodik, a szint kiürítése folyamatban van)
4. Jelzést adó személy neve, visszahívható telefonszáma

A tűzjelzés folyamata

Ha a tüzet észlelő személy az észlelés pillanatában a tűz közelében tartózkodik, azonnal kezdje riasztani a környezetében lévőket "Tűz van!" kiabálással, majd ha lehetősége van rá, telefonon értesítse a tűzoltóságot, személyesen, vagy a tűzjelző kézi jelzésadón keresztül pedig a biztonsági személyzetet.

Ha a tüzet észlelő személy a tüzet vagy annak valamely kísérő jelenségét – füst, hő, láng, - távolabbról, az épületen kívülről látja meg, úgy a tűz környezetének riasztásán kívül a többi feladatot végezze el, tehát telefonáljon a tűzoltóságra és értesítse a biztonsági személyzetet.

Ha a tüzesetről tűzi lárma útján szerez tudomást, győződjön meg arról, hogy a riasztást végrehajtották-e. Amennyiben erről nem bizonyosodik meg, hajtsa végre azt, értesítse a tűzoltóságot és a biztonsági személyzetet.

További teendők:

A riasztást, tűzjelzést követően vagy azzal egy időben, a tűz nagyságától függően meg kell kezdeni a tűz oltását az épületekben készenlétkben tartott kézi tűzoltó készülékekkel, illetve megfelelő áramtalanítás után a fali tűzcsapok használatával.

A tűzoltás során ügyelni kell arra, hogy a beavatkozó ne sértse vagy veszélyeztesse saját-, és mások életét, testi épségét, egészségét.

Azok a személyek akik a tűzoltásban és mentésben nem vesznek részt, a tűzjelzés észlelését követően haladéktalanul hagyják el az épületet, menjenek az épület nyugati oldalán található parkolóba. A helyiségek elhagyásakor azok ablakait zárják be, az ajtókat zárják kilincsre.

Az épületek elhagyásához válasszák a legrövidebb útvonalat és azt a lépcsőt, melyet a füst nem veszélyeztet.

Tűz esetén a liftek használata szigorúan Tilos és Életveszélyes!

Amennyiben tudomásuk van arról, hogy a tűz által veszélyeztetett helyiségekben személyek rekedtek, vagy ennek valószínűsége fennáll, értesítsék erről a kérkező tűzoltókat.

Abban az esetben, ha a füst és a hő miatt az épületből való kijutásukat már nem tartják biztonságosnak és lehetségesnek, úgy maradjanak a helyiségekben, tömítsék el az ajtóréseket, lehetőleg nedves ruhával, a füst bejutásának megelőzése miatt. Ezt követően tudassák tartózkodási helyüket a kint lévőkkel. Ez történhet telefonon a tűzoltóság felé, vagy az épület ablakán való kikiabálással és integetéssel. Ezután várják meg a mentőegységeket, törekedjenek a pánik elkerülésére.

Az épületekbe visszatérni csak a tűz eloltását követően, a tűzoltásvezető engedélyével szabad.

A füstben, vagy tűzben sérült személyeket a gyülekező helyre kell vinni, és ott elsősegélyben részesíteni, majd átadni a mentőknek.

Fontos tudnivaló, hogy az égési sérülteket biztonságos helyen, nyugalmi helyzetbe kell hozni, az égett testfelületeiket pedig 15-20 percen át hideg vízzel kell hűteni, miközben a személyt védeni kell a kihűléstől.

Biztonsági személyzet feladata:

A tűz észlelése, vagy tudomásukra jutását követően azonnal hozza működésbe:

- a riasztó berendezést (csengő, tűzjelző),
- riassza a tűzoltóságot,
- riassza az intézmény egészségügyi alkalmazottait, és
- értesítse az intézmény vezetőit.

Készüljön fel a tűzoltóság fogadására:

- gyűjtsön információkat a tűz körülményeiről, helyéről, nagyságáról, terjedelméről, kiűrés folyamatáról, az épületben lévő személyek hollétéről, és ezekről tájékoztassa a kérkező tűzoltókat,
- adja át nekik a tűzriadó terv helyszínrajzát, intézkedjen a közművek szükség szerinti lezárásáról,

Intézmény vezetőinek feladatai:

- tartsák a kapcsolatot az intézmény dolgozói, hallgatói, valamint a tűzoltásvezető között, intézkedjenek a tűzoltásvezető által kért információk összegyűjtéséről,
- gondoskodjanak az evakuált személyek ellátásáról, elhelyezéséről,
- intézkedjenek a tüzeset során keletkezett károk felszámolásáról.

A Tűzriadó tervet és annak mellékletét a kollégium portáján, borítékban kell tartani, "TŰZRIADÓ TERV" felirattal.

Nyíregyházi Főiskola

Kollégium Épületének tűzriadó terve

A létesítmény címe : Nyíregyháza , Sóstói út 31/b.

A létesítmény területén keletkezett tűz- vagy robbanás esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

A tűzjelzés végrehajtása

Tűz észlelése esetén a kollégium folyosón található kézi jelzésadó benyomásával kell a porta szolgálatra a tüzet jelezni.

A porta szolgálaton lévő dolgozónak azonnal kell a tüzet jelezni a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnak.

A tűzoltóság hívószáma: **105**

Tűz jelzésekor a tűzoltóságnak a következőket kell jelenteni:

- a tűz- vagy egyéb esemény pontos helyét,
- mi ég, mi van veszélyeztetve ,
- emberélet van-e veszélyben,
- a jelző személy nevét és e jelzésre használt telefonkészülék hívószámát.

Teendők tűz esetén

A portaszolgálatos dolgozónak a hangos bemondó használatával riasztani kell a kollégiumban tartózkodókat. Kerülni kell a pánik kialakulását.

Az épületben tartózkodók az épületekben, folyosókon található jelzések alapján kötelesek elhagyni az épületet.

A kiürítésre a legbiztonságosabb, legkedvezőbb útvonalat kell választani.

Az épület elhagyása az alábbi útvonalak és kijáratokon történik - amennyiben a tűz nem zárja el valamely kijáratot :

Az I-es és II-es kollégiumokban tartózkodók : főbejárat

A III-as kollégiumban tartózkodók: III-as kollégium keleti oldalánál található kijáratú ajtó

A IV-es kollégiumban tartózkodók: IV-es kollégium nyugati oldalánál a közlekedő folyosón található kijárat (rámás lejárati)

Az épületet elhagyók a főiskola udvarán a Hallgatói Centrum épület mellett gyülekezzenek. Csomagokat vagy egyéb tárgyakat amelyek a kiürítést gátolhatják a kollégium lakói nem vihetnek magukkal.

Amennyiben valamely helyiségben emberek rekedtek arról –akinek tudomása jut-tájékoztatni a kiűrését irányító személyt (biztonsági szolgálatos személy vagy a tűzoltás vezetőjét).

A mentési sorrendet a tűzoltás vezetője határozza meg.

Az eloltott tüzet is jelezni kell a tűzoltóságra!

A portaszolgálatos dolgozó feladata :

- hangos bemondó használatával a riasztás végrehajtása,
- tűzoltóság riasztása, tűzjelzés
- mentők értesítése,
- áramtalanítás elvégzése, szakaszos vagy teljes áramtalanítás szükség szerint
- kollégium vezetőinek értesítése
- zárt helyiségek kulcsainak előkészítése
- tűzoltóság fogadása, tájékoztatás a kialakult helyzetről és az eddig megtett intézkedésekről ,

Biztonsági őrök feladatai :

- felderítik a beérkezett tűzjelzés helyszínét
- riasztják a tűz környezetében tartózkodókat,
- telefonon értesítik a tűzoltóságot, szükség esetén a mentőket, valamint a tűzriadó terv szerint a főiskola vezetőit
- mentik a veszélyben lévő embereket,
- kollégiumból távozókat biztonságos helyre irányítják
- létesítményben lévő tűzoltó eszközökkel (kézi tűzoltó készülék, fali tűzcsap) keletkezett tűz oltásának megkezdése,
- biztosítják a tűzoltási útvonalak kinyitását,
- információkkal látják el a kikerülő tűzoltó egységek vezetőjét.
- áramtalanítás elvégzése, szakaszos vagy teljes áramtalanítás szükség szerint
- kollégium vezetőinek értesítése
- zárt helyiségek kulcsainak előkészítése

A tüzesetről munkaidő alatt, munkaidőn túl ill. munkaszüneti napokon azonnal értesíteni kell:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| • Rektor: | Dr. Jánosi Zoltán | tel. 06 30 349 72 49 |
| • Tűzvédelmi vezető: | Móré Sándor | tel. 06 30 998 05 95 |
| • Rendészeti vezető: | Sipos István | tel. 06 30 684 54 51 |
| • Gazdasági főigazgató: | Dr. Hegedűs László | tel. 06 30 865 27 99 |
| • Üzemeltető : | Ernyes Csaba | tel. 06 30 370 34 90 |
| • Kollégium igazgató: | Baloghné Asztalos Katalin | tel. 06 30 591 88 50 |

Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök:

A kollégiumok folyosóin minden szinten a teakonyha mellett a falon 1-1 db 6 kg-os porral oltó kézi tűzoltó készülék van elhelyezve.
A kollégiumok lépcsőházaiban ill. főbejárati mellett található közlekedőben fali tűzcsapok találhatóak.

Közművek főelzáró szerelvényeinek helye:

Villamos főkapcsoló: Kollégiumi porta

Az egyes kollégium főkapcsolói az épületek alagsoraiban találhatóak az elektromos helyiségben

Gáz főelzáró: A IV-es kollégium alagsorában található .

A Tűzriadó tervet és annak mellékletét a kollégium portáján, borítékban kell tartani, "TŰZRIADÓ TERV felirattal.

Nyíregyházi Főiskola
Apáczai Csere János Gyakorló Általános
Iskola
tűzriadó terve

A létesítmény pontos címe: 4400 Nyíregyháza Erő sor 7.sz.

A Tűzriadó Terv rendeltetése és célja:

- Az előforduló tűz és egyéb elemi csapások vagy mesterségesen létrehozott veszélyhelyzetek azonnali és szakszerű jelzése a tűzoltóság felé.
- A keletkezett tűz eloltására szervezett és szakszerű intézkedések megtétele.
- Az élet és az anyagi javak fokozott védelme, a mentési feladatok biztonságos irányítása és végrehajtása.
- Az iskolában lévő tűzvédelmi berendezések és készülékek ismerete, és szakszerű használata.
- A veszélyhelyzetbe került személyek mentésének és menekülésének a megszervezése és végrehajtása, indokolt esetben a mentők és a rendőrség riasztása, értesítése.
- Indokolt esetben az intézkedésre jogosult személyek, illetve vezetők értesítése.

Az iskola épülete egy „U” alakú 3 szintes épületből és zárt udvarból áll. „A” és „B” szárnyra van osztva. Az utca felőli főbejárat, a tanítás ideje alatt nyitva van. Az udvar felőli ki és bejáratok szintén nyitva vannak. Az Eszperantó tér felőli „B” szárny bejárata zárva van, ennek kulcsai a főportán vannak elhelyezve.

A létesítményben tartózkodó személyek száma:

Dolgozó: 95 fő

Tanuló: 793 fő

Éjjel az épületben egy fő biztonsági őr tartózkodik.

Intézkedés tűz esetén:

Tűzjelzés az iskolán belül:

- Hosszú-rövid csengetés ismételve, valamint a tüzet észlelő dolgozó, tanuló hangos határozott, de nem pánikot keltő kiabálással jelezze a tüzet a közelben állóknak. Haladéktalanul értesítse az igazgatóságot, ill. a főportát.

Tűzjelzés a tűzoltóság felé:

Segélyhívó telefonszám: 105.

Tel.: 42/404-444

Mivel a tűzoltóság a szomszédos telken helyezkedik el célszerű személyesen jelezni az eseményt.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

1. a tüzeset pontos helyét (Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola Nyíregyháza Erdő sor 7.sz.)
2. a tűz az épület mely részében keletkezett
3. mi ég, mit veszélyeztet
4. emberélet van-e veszélyben
5. a tűz terjedelmét és a veszélyeztetett területeket
6. az épület rendeltetését, szintek számát
7. a jelző személy adatait, a használt telefonkészülék számát

Tűzjelzés utáni feladatok:

1. a tűzoltás megkezdése
2. az iskola területén tartózkodók értesítése, riasztása
3. a zárt helyiségek kulcsinak az előkészítése
4. a helyszínre érkező tűzoltók munkájának segítése (helyismeret)
5. indokolt esetben a mentők(tel.:104, a rendőrség (tel.:107) értesítése

A tüzesetről azonnal értesíteni kell:

- | | | |
|----------------------|------------------|--|
| • Rektor: | Dr Jánosi Zoltán | tel. 06 30 349 72 49 |
| • Igazgató : | Andó Károly | tel. 06 70 32 257 81
tel. 06 30 67 82 400 |
| • Igazgató h. | Bodnár Mihály | tel. 06 30 383 83 04 |
| • Tűzvédelmi vezető: | Móré Sándor | tel. 06 30 998 05 95 |
| • Rendészeti vezető: | Sipos István | tel. 06 30 684 54 51 |

Az intézmény kiürítésének rendje:

A kiürítésre négy kijáratot lehet figyelembe venni. Ezek közül három folyamatosan nyitva van, egy (az Eszperantó térre vezető) zárva. A zárt ajtó mellett a falon elhelyezett betörhető üveg dobozban van a kijárat kulcsa. Az iskola emeleti szintjeiről három lépcsőházon keresztül lehet lejutni a földszintre, ahol a kijáratok vannak. Az Eszperantó tér felé vezető kijáratot a tűz jelzését követően a legközelebbi tanteremben órát tartó tanár nyitja ki, a lehető legrövidebb időn belül.

A dolgozók hallgatók feladatai:

A tüzet észlelő dolgozók,- amennyiben gyerekek felügyeletével nincsenek megbízva- a riasztást, tűzjelzést követően vagy azzal egy időben, a tűz nagyságától függően meg kell kezdeni a tűz oltását az épületekben készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékekkel, illetve megfelelő áramtalanítás után a fali tűzcsapok használatával.

A tűzoltás során ügyelni kell arra, hogy a beavatkozó ne sértse vagy veszélyeztesse saját-, és mások életét, testi épségét, egészségét.

Az ügyeletes biztonsági őr feladata: kinyitni a főbejárati ajtót. Előkészíti a tűz által veszélyeztetett, lezárt helyiségek kulcsait illetve a Tűzriadó Tervet tartalmazó borítékot.

Indokolt esetben a „Tűzvédelmi főkapcsolóval” elvégzi az intézmény áramtalanítását.

A Tűzriadó tervet és annak mellékletét a kollégium portáján, borítékban kell tartani, "TŰZRIADÓ TERV" felirattal.

Nyíregyházi Főiskola
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium tűzriadó terve

A létesítmény pontos címe: 4400. Nyíregyháza Ungvár sétány 12.

A Tűzriadó Terv rendeltetése és célja:

- Az előforduló tűz és egyéb elemi csapások vagy mesterségesen létrehozott veszélyhelyzetek azonnali és szakszerű jelzése a tűzoltóság felé.
- A keletkezett tűz eloltására szervezett és szakszerű intézkedések megtétele.
- Az élet és az anyagi javak fokozott védelme, a mentési feladatok biztonságos irányítása és végrehajtása.
- Az iskolában lévő tűzvédelmi berendezések és készülékek ismerete, és szakszerű használata.
- A veszélyhelyzetbe került személyek mentésének és menekülésének a megszervezése és végrehajtása, indokolt esetben a mentők és a rendőrség riasztása, értesítése.
- Indokolt esetben az intézkedésre jogosult személyek, illetve vezetők értesítése.

Az iskola épülete egy 5 szintes épületből és egy földszintes (tornacsarnok+ebédlő) részből áll. A két részt acélfolyosó köti össze. Az ötszintes épületben egy lépcsőház és két személyfelvonó van.

A létesítményben tartózkodó személyek száma:

Dolgozó:	105 fő
Tanuló:	1360 fő

Éjjel az épületben egy fő biztonsági őr tartózkodik.

Intézkedés tűz esetén:

Tűzjelzés az iskolán belül:

- Hosszú-rövid csengetés ismételve, valamint a tüzet észlelő dolgozó, tanuló hangos határozott, de nem pánikot keltő kiabálással jelezze a tüzet a közelben állóknak. Haladéktalanul értesítse az igazgatóságot, ill. a főportát. A főportai bejárati ajtó állandóan nyitva az összes többi zárva van.

Tűzjelzés a tűzoltóság felé:

Segélyhívó telefonszám: 105.
Tel.: 42/404-444

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

1. a tüzeset pontos helyét (Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Nyíregyháza Ungvár sétány 12.sz.)

2. a tűz az épület mely részében keletkezett
3. mi ég, mit veszélyeztet
4. emberélet van-e veszélyben
5. a tűz terjedelmét és a veszélyeztetett területeket
6. az épület rendeltetését, szintek számát
7. a jelző személy adatait, a használt telefonkészülék számát

Tűzjelzés utáni feladatok:

1. a tűzoltás megkezdése
2. az iskola területén tartózkodók értesítése, riasztása
3. a zárt helyiségek kulcsinak az előkészítése
4. a helyszínre érkező tűzoltók munkájának segítése (helyismeret)
5. indokolt esetben a mentők(tel.:104, a rendőrség (tel.:107) értesítése

A tüzesetről azonnal értesíteni kell:

- Igazgató : Komáromi István tel. 06 30303 92 91
- Gazdasági vezető Szatmáriné Szilágyi Karolina 06 30 535-0229
- Rektor: Dr Jánosi Zoltán tel. 06 30 349 72 49
- Tűzvédelmi vezető: Móré Sándor tel. 06 30 998 05 95
- Rendészeti vezető: Sipos István tel. 06 30 684 54 51

Az intézmény kiürítésének rendje

Az iskola emeleti szintjeiről csak a lépcsőházon keresztül van lehetőség a kijutásra a földszinti kijáratokon keresztül. Az öt kijárat közül négy be van zárva. Ezeknek az ajtóknak a kulcsai a falon elhelyezett betörhető üvegű dobozban vannak, mellettük üvegtörő kalapáccsal. A tűz jelzését illetve észlelését követően, a fent leírt kijáratokhoz legközelebbi tanteremben órát adó tanár feladata a kalapáccsal az üveget betörni és az ajtót kinyitni. Az épület kiürítéséhez a lifteket nem lehet igénybe venni, mivel azok nem biztonsági liftek.

A dolgozók, hallgatók feladatai:

A tüzet észlelő dolgozók,- amennyiben gyerekek felügyeletével nincsenek megbízva- a riasztást, tűzjelzést követően vagy azzal egy időben, a tűz nagyságától függően meg kell kezdeni a tűz oltását az épületekben készenlétkben tartott kézi tűzoltó készülékekkel, illetve megfelelő áramtalanítás után a fali tűzcsapok használatával.

A tűzoltás során ügyelni kell arra, hogy a beavatkozó ne sértse vagy veszélyeztesse saját-, és mások életét, testi épségét, egészségét.

Az ügyeletes portai dolgozók feladata: kinyitni a főbejárati ajtót. Előkészíti a tűz által veszélyeztetett, lezárt helyiségek kulcsait illetve a Tűzriadó Tervet tartalmazó borítékot.

Indokolt esetben a portás illetve éjszaka a biztonsági őr végzi el a főportán lévő „Tűzvédelmi főkapcsolóval” az intézmény áramtalanítását.